



TINGIMÄRGI

- PRANDAKÜTE PEALEVOLI
- PRANDAKÜTE TASAKOOL
- KÜTE MAASTRAAL (sõronds)
- KÜTE MAASTRAAL (ve all)
- RUUMITEMPERAAT SEVAL
- PRANDAKÜTE KONTUUR
- kontuuri number 1/2
- kontuuri pikkus 68m
- kontuuri samm 150/200mm



PRANDAKÜTE KOLEKTOR

- KÜTE MÄRKUSED:
- Prandaküte pööglubada 16x2,0 torust (ALUPONOR) vastavalt joonistele.
 - Prandaküte torustik pööglubada sammuga 150 (vähemalt 4 esimest toru) kuni 200mm, mürgades ruumides sammuga 150mm, hoone keskel sammuga 200mm. Garderoobis ja mööbli all 250mm.
 - Jälgida, et pörandaküte torustik ei sulaks WC poti kaudu alla.
 - Kõikide ruumide temperatuur reguleeritakse ruumitemperatuuridega, võimalusel distruumid. Distruumide temperatuuri reguleeritakse soojuspumbaga ja suvel kütib soojuspump ainult distruumide põrandad (mugavusküte).
 - Ruumitemperatuurid pööglubada põrandast 1,5m kõrgusele. Prandaküte ruumitemperatuuride tüüp/mok täpsustada Teiliglo.
 - Prandaküte ruumitemperatuuride ja ojaile vaheline kaabelus läbiviidakse elektriprojektis.
 - Jägle kollektorile luua töide 230V, 3x1,5mm² kaabel (täpsustada elektriprojektis).
 - Küttesõlmest vnt igasse kollektorisse põrand soojusise seos kaitseühis mõõdetorilru AL-PEX 30x3,0 (ALUPONOR).
 - Mahukahemismurukast, torudest ja uste all läbiviidud teostada kaitseühis.
 - Küttesüsteemi pööglubamiseks avestada teiste etiosedega.
 - Küttesüsteemi mõõdetorid vee pööretorid on avestatud 40/35°C.
 - Tubetett tootekase soojuspumbaga MSP1. Pööglubatakse eraldi tubetektidele mõhuga 300L.
 - Seadmete pööglubamiseks tehnilisse ruumi avestada ka teiste etioside seadmetele ja torudega.
 - Tehnilisse ruumi naha ette pöörditorgo.
 - Pede küttesüsteemi pööglubamiseks esitab töide teostaja peatöövõrgule kütetorustike teostusjoonist, välitnoks kütetorude vjgostornist kergevõresentile ehitomisel.



OBJEKT: ERANU		MOOTIVAK: 1:75		KUIUPÄEV: 23.12.2016	
Jõe 22, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa		MOOTIVAK: 1:75		KUIUPÄEV: 23.12.2016	
JÕUNIK: 2.KORRUSE KÜTTE PIAAN		MOOTIVAK: 1:75		KUIUPÄEV: 23.12.2016	
JÕUNIK: 2.KORRUSE KÜTTE PIAAN		MOOTIVAK: 1:75		KUIUPÄEV: 23.12.2016	