

Hinnang Küttesüsteemile

Töö tellija ja ehitise valdaja (isiku nimi):

KRISHNA TEADVUSE EESTI KOGUDUS

Ehitise aadress:

Luike 11A, Tallinn

Teenust osutanud isik (isiku nimi ja registrikood):

Jürmo Piberman. Reg kood 12706353,
Korstnapühkija kutsetunnistuse number: Jürmo Piberman 081136,

Jrk nr	Teostatud tööde kirjeldus	Teostatud tööde hulk	Töid kokku
1	Hinnatav-korstnaotsad	1	1
2			
3			

Korstnapühkija hinnang küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta (avastatud puudused ja vead, kas kütteseadme edasine kasutamine on lubatud või mitte):

Korstnaid kokku kuus. Korstende seisukord- luisse tänava poold vaadades. Korsten 1 vaja laduda minimaalselt 3 rida uuesti. Korsten 2- Vaja krohvida- tugevdatud krohviga. Korsten 3- vaja uuesti laduda, minimaalselt 10 rida.

Korsten 4- Vaja krohvida- tugevdatud krohviga. Korsten 5- Vaja laduda tulemüürist alates. Korsten 6- Vaja krohvida- tugevdatud krohviga

Töö andis üle (nimi, allkiri, kuupäev)

Jürmo Piberman,
29.08.2018

Töö võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)

.....