

Käterätikuivati nõuded

Sissejuhatus

Korteri renoveerimisel eelmine omanik leppis korteriühistu juhatusega kokku, kuhu ja milline käterätikuivati tuleb, kuid mingil põhjusel otsustati siiski teistmoodi käituda (käterätikuivati jäi üldse paigaldamata). Nüüd nõuab korteriühistu, et siiski käterätikuivati paigaldataks etteantud nõuetele.

Korteriühistu poolt antud tehnilised tingimused

1. Käterätikuivati asendamisel peab järgima olemasolevaid reegleid, mis on kirjas projektis DV-99-3.
2. Ettenähtud on M-kujuline käterätikuivati DN25.
3. Käterätikuivati asendamisel tuleb säilitada sisemine läbimõõt $\frac{1}{2}$ osa (DN15).
4. Käterätikuivati pealmise pinna soojus ei tohi olla rohkem kui 0,2 m².
5. Võimsus Wt kuni 50 C*
6. Kinnitus peab olema visuaalselt kättesaadav (kontrolli ja remondi jaoks) järgides olemasolevaid sätteid.

Illustreerivad fotod

Käterätikuivati soovitatav asukoht ning hetkel paigaldatud kütteevee torustik.



Pilt tehtud tehnoluugist sisse, näha küttevee toru.

