

Kanalisatsioon:

kanalisatsioonitorustikust on kinnistuni ehitatud De 160 PVC ühendustoru, mis on lõpetatud kinnistu piiri kõrval otsakorgiga. Projekteerida ja ehitada kinnistutorustik olemasolevast torustikust kuni elamuni.

Ühendustorustik rajada De 160 PVC torudest ning hoone väljundid kuni esimese kaevuni De 110 PVC torudest.

Ühendustorustikule rajatavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb rajada torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Majaihendustorustikul peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Drenaaži- ja sademevee juhtimine reoveetorustikku on rangelt keelatud.

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar)
- Veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekt tuleb kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 1 kooskõlastatud eksemplar tuleb esitada AS-le Tartu Veevärk.
- Kinnistusest torustike ehitamine tuleb tellida vastavat tegevusluba omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- Ehitatud kinnistutorustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevärk kohe pärast ehituse lõpetamist esitada geodeedi koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).
- Kohe peale krundi liitmist ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga (kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamist liitumispunktidega ning hoone veemõõdusõlme plommimist), peab kinnistu omanik sõlmima AS-ga Tartu Veevärk kliendilepingu.
- Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu 2558,95 eurot.



AS Tartu Veevärk
Arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!

LIITUMISTINGIMUSED

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

 Teie 25.05.2018
 Meie 05.06.2018 INF/325

Objekt:	aiamaja
Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks:	0,1 m³/ööp
Tehniliste tingimuste taotleja:	
Taotleja aadress ja telefon:	

- Liitumistingimustega kehtestatakse liitujale projekteerimiseks ja ehitamiseks järgmised nõuded:

Seoses kavandatud kinnistu osadeks jagamisega on Metshirve 10 kinnistu piirini tänavatorustikust rajatud 2 paari vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustikke koos liitumispunktidega. Lisaks olemasoleva hoone tarbeks rajatud liitumispunktidele on valmis ehitatud liitumispunktid ka pärast kavandatud kinnistu jagamist tekkiva perspektiivse kinnistu tarbeks.

Olemasoleva hoone ühisveevärgiga ühendamiseks tuleb kasutusele võtta hoone kohal asuvad ühendustorud.

Liitumispunktide koordinaadid on:

Liitumispunktid:	x	y
Veevõrguga (maakraan)	6470827.84	662879.5
Kanalisatsioonivõrguga:	6470827.48	662879.89

Veevarustus:

Metshirve tänava veetorustikust on kinnistuni ehitatud veetorustik De 32, mis on lõpetatud kinnistu piiri kõrval maakraaniga.

Projekteerida ja ehitada De 32 PE veeühendustoru maakraanist kuni elamuni.

Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile.

Hoonesse rajada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni tüübibikinnitus ja kehtiv taatus.

Kogu kinnistu tuleb veega varustada ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. Enne veemõõdusõlme ei tohi veetorul olla ühtegi hargnemist.