

TABEL 2: KÜTTE PÕHIMATERJALIDE LOETELU

Tähis:	Nimi (kirjeldus):	Mõõt:	Kood:	Kogus:	Ühik:	Tootja näitena/märkused:
PÕRANDAKÜTE						
	Põrandakütte toru	16x2.0	PE-Xc	1200	jm.	UPONOR
	Komposiitoru Unipipe (isoleeritud)	32x33.0		40	jm.	UPONOR
K-1	Komplektne põrandakütte kollektor vooluhulgamõõturitega 11-kontuurile			1	kompl.	UPONOR
K-2	Komplektne põrandakütte kollektor vooluhulgamõõturitega 9-kontuurile			1	kompl.	UPONOR
	Kollektorikapp , vastavalt kollektori pikkusele			2	tk	UPONOR
	Ruumitermostaat põrandaküttele			9	kompl.	digitaalne
	Ruumitermostaat põrandaküttele, pörandaanduriga			3	kompl.	digitaalne
	Liiniseadeventiil	DN 25		2	tk	Danfoss
	Ajam			20	tk	UPONOR
	Kuulkraan	DN25		2	tk	
MUUD MATERJALID						
	Küttesüsteemi torustiku liitmikud, põlved jne				kompl.	vastavalt vajadusele
	Soojusisolatsioon kütte magistraalidele				kompl.	vastavalt vajadusele
	Tühjendusventiilid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Automaatsed õhutusventiilid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Ühendus- ja kinnitusdetailid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Sidumistraat põrandaküttele				kompl.	vastavalt vajadusele
	Kaitsehülsstoru				kompl.	vastavalt vajadusele
	Glükooli vesilahus küttesüsteemile			1	kompl.	
SOOJUSPUMBA SÕLM						
	Õhk-vesi soojspump, 12 kW			1	tk	
	Tarbevee boiler, 300 l			1	tk	
	Tasandusmahuti küttele 100L			1	tk	
	Fittingud ja abiseadmed vastavalt skeemile			1	kompl.	

	Süsteemi täitmine, häälestamine, käivitamine, koolitus			1	kompl	
--	--	--	--	---	-------	--

MÄRKUSED

1. Käesoleval spetsifikatsioonil on antud küte põhiseadmed. Soojussõlme seadmete spetsifikatsioon vastavalt soojussõlme skeemile.
2. Käesoleval spetsifikatsioonis torustikude pikkused on antud vastavalt KV joonistele.
3. Tooted võib asendada samaväärsetega. Paigaldamisel juhinduga konkreetse tootja paigaldusjuhistest.