

TÄHIS	TARBIJA	Pi kW	JUHTMESTIK mm²
	KILBI "PK" SKEEM		
	(JÄRG)		
RVK2	RIKKEVOOLUKAITSE 2		
11	Perspektiivne abihoone–kuur	~2,0	MCMK 2x2,5/2,5
12	Perspektiivne grillinurk aias	~2,0	MCMK 2x2,5/2,5
13	Reserv		
14	Soojuspumba siseosa	~5,0	XPJ–HF 5G2,5
15	Akumulatsioonimahuti	3,0	XPJ–HF 3G2,5
16	Tarbeveemahuti	3,0	XPJ–HF 3G2,5
17	Reserv		
	P_i =	110kW	P_a=25kW