

TABEL 3: VENTILATSIOONI PÕHIMATERJALIDE LOETELU						
Tähis:	Nimi (kirjeldus):	Mõõt:	Kood:	Kogus:	Ühik:	Märkused:
VENTILATSIOONISEADMED/VENTILAATORID						
S1/V1	Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade,plaatsoojusvahetiga (kasutegur ~85%), ventilaatoritega, õhufiltritega, vesikalarifeeriga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega.		AERMEC RePuro 550	1	kompl.	Aermec
						Ventseade asub tehnoruumis
TORUSTIKUD						
	Õhutoru	100		30	jm.	EtsNord
	Õhutoru	125		60	jm.	
	Õhutoru	160		15	jm.	
	Õhutoru	200		20	jm.	
	Õhutoru	150x45		3	jm.	
VÄLISRESTID/VÄLJAVISKEOTSIKUD						
	Välisrest	350x350	RISV-350x350-315	1	tk.	FläktWoods
	Välisrest	125	USAV125	2	tk.	FläktWoods
LÕPPELEMENDID						
	Väljatõmbeelement	125	Vürguga pime-125	1	tk.	EtsNord
	Väljatõmbeelement	100	URH/A-100	7	tk.	Halton
	Väljatõmbeelement	125	URH/A-125	5	tk.	Halton
	Sissepuhkeelement - puidust saunaplafoon	100	RKPK-100	1	tk.	FläktWoods
	Sissepuhkeelement	125	RONDO-125	7	tk.	Climecon
REGULEERKLAPID						
RK	Ümara ristlõikega torule reguleerklapp	100	PTS/A-100		tk.	vastavalt vajadusele
RK	Ümara ristlõikega torule reguleerklapp	125	PTS/A-125		tk.	vastavalt vajadusele
MÜRASUMMUTID						
MS	Ümara ristlõikega torule mürasummuti	125	SLU 125 600 50	5	tk.	Lindab
MS	Ümara ristlõikega torule mürasummuti	200	SLU 200 900 100	2	tk.	Lindab
MUUD MATERJALID						
	Kivivillast aurutõkkega soojusisolatsioon õhukanalile 50mm		SI:50		kompl.	vastavalt vajadusele
	Kivivillast aurutõkkega soojusisolatsioon õhukanalile 20mm		SI:20		kompl.	vastavalt vajadusele
	Kivivillast aurutõkkega soojusisolatsioon õhukanalile 100mm		SI:100		kompl.	vastavalt vajadusele

Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa

Tähis:	Nimi (kirjeldus):	Mõõt:	Kood:	Kogus:	Ühik:	Märkused:
	Kivivillast tuletõkkeisolatsioon EI		EI30		kompl.	vastavalt vajadusele
	Kandurid ja toed				kompl.	vastavalt vajadusele
	Puhastusluugid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Vaatlusluugid reguleer- ja tuletõkkeklappidele				kompl.	vastavalt vajadusele
	Katuse läbiviigud				kompl.	vastavalt vajadusele

MÄRKUSED:

1. Materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.