

**TABEL 1: Õhuvahetuse tabel**

| Ruumi nr. | Ruumi nimetus        | Ruumi pind m <sup>2</sup> | Norm               |          | Sissepuhe l/s | Süsteem | Välja-tõmme l/s | Süsteem | Märkused |  |
|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------|---------|-----------------|---------|----------|--|
|           |                      |                           | l/s*m <sup>2</sup> | l/s*inim |               |         |                 |         |          |  |
| 1 korrus  |                      |                           |                    |          |               |         |                 |         |          |  |
| 1         | Köök-elutuba         | 43,1                      |                    |          | 40            | S-1     | 20              | V-1     |          |  |
| 2         | Tambur               | 4,8                       |                    |          | (s)           | S-1     | 5               | V-1     |          |  |
| 3         | Koridor/trepihall    | 11,8                      |                    |          | (s)           | S-1     | (s)             | V-1     |          |  |
| 4         | Kabinet              | 12,5                      |                    |          | 20            | S-1     | 15              | V-1     |          |  |
| 5         | Koduhoid             | 7,4                       |                    |          | (s)           | S-1     | 5               | V-1     |          |  |
| 6         | Tehniline ruum       | 5,2                       |                    |          | (s)           |         | (s)             |         |          |  |
| 7         | Tualett (WC)         | 2,8                       |                    |          | (s)           | S-1     | 10              | V-1     |          |  |
| 8         | Sauna eesruum        | 11,7                      |                    |          | 20            | S-1     | (s)             | V-1     |          |  |
| 9         | Sauna pesuruum       | 3,4                       |                    |          | (s)           | S-1     | 20              | V-1     |          |  |
| 10        | Sauna leiliruum      | 3,6                       |                    |          | 6             | S-1     | 6               | V-1     |          |  |
| 11        | Garaaž               | 30,0                      |                    |          | (s)           |         | 40              | V-2     |          |  |
| 2 korrus  |                      |                           |                    |          |               |         |                 |         |          |  |
| 12        | Suur magamistuba     | 23,2                      |                    |          | 25            | S-1     | (s)             | V-1     |          |  |
| 13        | Garderoob            | 13,1                      |                    |          | (s)           | S-1     | 10              | V-1     |          |  |
| 14        | Dussiruum            | 5,8                       |                    |          | (s)           | S-1     | 15              | V-1     |          |  |
| 15        | II koridor trepihall | 16,8                      |                    |          | (s)           | S-1     | (s)             | V-1     |          |  |
| 16        | Vannituba            | 9,6                       |                    |          | (s)           | S-2     | 15              | V-1     |          |  |
| 17        | Magamistuba I        | 12,6                      |                    |          | 15            | S-3     | 10              | V-1     |          |  |
| 18        | Magamistuba II       | 15,9                      |                    |          | 15            | S-4     | 10              | V-1     |          |  |
|           | KOKKU                | 233,3                     |                    | S1/V1    | 141           | S-1     | 141             | V-1     |          |  |
|           |                      |                           |                    |          | 507,6         | m³/h    | 507,6           | m³/h    |          |  |
|           |                      |                           |                    |          |               |         | V2              | 40      | V-2      |  |
|           |                      |                           |                    |          |               |         |                 | 144     | m³/h     |  |