

Betonirakenteiden toleranssit BY 65 mukaan
Terästen sallittu mittapoikkeama yleensä 10 mm
Rakenteiden palonkestoaika yleensä R60

Eisiteyt rakennuksen päämitat ovat pohjakoroksen julkisivupintamittoja.

Elementtirakenteiden betoni- ja teräsläät elementtisuunnitelmien ja -työselostuksen mukaan

Kuorielementit mitoitetaan ja asennetaan 10 mm sisällepäin näistä mitoista.

Reiät reikäpiiri. mukaan

Anturoiden tartunnat tartuntapiirustuksen mukaan

Anturoiden ylösnostojen yläpäässä kapilaarikatko

Routasuojaus 100mm EPS 120 Routa, leveys 1200 lämpimissä rakenteissa ja 1500 rakennuksen nurkissa
leikkaus- ja tasopiirustusten ja pohjajatkujan ohjeistuksen mukaan

Routasuojaus 100mm EPS 120 Routa, leveys 1200 lämpimissä rakenteissa ja 1500 rakennuksen nurkissa.
leikkaus- ja tasopiirustusten ja pohjatutkijan ohjeistuksen mukaan

 = olemassa oleva paalu

XXXXXX = Radonputkiston imupiste ja siirtokanava PVC-putki Ø100, sijainnin määrittää tarkemmin LW-suunnittelu (reitti alaphjasta vesikatolle) poisto huippumurilla.

[illegible]