



- kanalisatsioonitorustik
- veetorustik
- gaasitorustik



- 1) Kasutatud geodeetiliseks alusplaaniks on võetud OÜ Piiber Projekt poolt mõõdistatud digitaalne alusplaan täpsusastmega 1:500, töö nr PP14/105G, enne ehitustööde algust hankida kaevetööde luba ja kohale kutsuda teiste tehnovõrkude valdajate esindajad. kaevetööde teostamisel järgida tehnovõrkude valdajate juhiseid.
- 3) Ol. olevate tehnovõrkude asukohad täpsustada kaevetööde käigus .
- 4) Maakraan paigaldada 0,3-1m krundi piirist väljapoole koos spindlipikenduse ja kapega.
- 5) Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale mõõdetuna olemasolevast maapinnast.
- 6) Ehitajal on kohustus enne töövõtulepingu sõlmimist tutvuda objektiga ning arvestada kõikide, (k.a. käesolevast projektis hilisemate) ehitustöödega
- 7) Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trass maha märkida digitaalselt looduss kogu ulatuses vastavalt projektile.
- 8) Liikluskorraldusel lähtuda majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusest nr 90 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel."
- 9) Kaevetööde teostamisel lähtuda majandus- ja konnunikatsiooniministri määrusest nr 52, 04.03.15, "Tee ja kaevetööde kvaliteedinõuded."
- 10) Töödeks kaitsevööndis tuleb tööde teostajal taotleda teehoiuvälise tegevuse luba.
- 11) Joonis on projekti seletuskirja, lisade ja kooskõlastus leh(ted)e lahutamatu osa.
- 12) **Kõrgused Balti BK77 süsteemis**

Muudatus	2				
	1				
	Arv	Kirjeldus	Nimi	Altkiri	Kuupäev