

SEADMETE ja MATERJALI LOETELU

Töö nr. 18047-GA		Töö nimetus: Tallinn, Nõmme LO, tootmishoone gaasivarustus				Mär- kused
Leht						
Tähis	Viide	Nimetus	Ühik	Arv	Hange	
		MAAALUNE GAASITORUSTIK				
1	PE 100 SDR 11 (ISO S5)	ÜLEMINEK TERAS/PLAST Ø 63/60.3	TK.	1		
2	PE 100 SDR 11 (ISO S5)	PLASTTORU Ø 63 X 5.8	M	1		
3		KUULKRAAN DN 50 PN 16	TK	1		
4	PE 100 SDR 11 (ISO S5)	ELEKTRI KEEVITATAV TORUMUHV Ø 63	"	~1		
5	SFS 3177	TURVALINT	"	~1		
6	SFS 3101	KONTROLLKAABEL	"	~1		
7		KONTROLLKAABLI KLEMMIKARP	TK	1		
8	DIN 1626 DIN 2470/T-1	TERASTORU Ø60.3,7 x 3,2 NORMAALSE ISOLAT- SIOONIGA ACS III DIN 3067 N-n	M	2		
9	DIN 2605 ST 37	TORUPÕLV 90° TORULE DN 50	TK	~2		
10		KAITSEMÄHIS TORULE	TK	~2		
11		SIDUVUSSILT	TK	~1		
12	DIN 1626 ST.37	TERASTORU Ø60.3,7 x 3,2	M	~2		

Töö nr. 18047-GA		Töö nimetus: Tallinn, Nõmme LO, tootmishoone gaasivarustus				Mär- kused
Leht						
Tähis	Viide	Nimetus	Ühik	Arv	Hange	
13	PE 100 SDR 11 (ISO S5)	ELEKTRIKEEVIS PUURSADUL Ø90/Ø63	TK	1		