

SEADMETE ja MATERJALI LOETELU

Töö nr. 18047-GA		Töö nimetus: Tallinn, Nõmme LO, Tootmishoone gaasivarustus GAASIVARUSTUS				Mär- kused
Leht						
Tähis	Viide	Nimetus	Ühik	Arv	Hange	
I		MEMBRAANGAASIARVESTI G25 G=0.25-40 nm³/h Ptöö=0.1 Bar	TK	1		
		<u>GAASITORUSTIKU ARMATUUR</u>				
G1		KUULKRAAN DN 50 PN 16	TK	5		
G2		KUULKRAAN DN 32 PN 16	TK	2		
G3		" DN 20 PN 16	"	3		
G4		FILTER DN 50 PN 16	TK	1		
G5		MANOMEETER P= 0 -160 mbar KOOS KRAANIGA	TK	1		
G6		MANOMEETER P= 0- 60 mBar KOOS KRAANIGA	TK	3		
G7		MADALSURVE RÕHUREGULAATOR Psis= 0.1 Bar, Pvälj= 25 mBar G=0-35nm³/h	TK	1		
G8		KOMPENSAATOR DN 50 PN 0.5 Bar	TK	1		
G9		KOMPENSAATOR DN 32 PN 0.5 Bar	TK	1		

Töö nr. 18047-GA		Töö nimetus: Tallinn, Nõmme LO, Tootmishoone gaasivarustus GAASIVARUSTUS				Mär- kused
Leht						
Tähis	Viide	Nimetus	Ühik	Arv	Hange	
		MÄRKUS.Spetsifikatsioonis toodud seadmete ja toruarmatuuri tüüpe võib asendada kvaliteedilt samaväärsetega. Spetsifikatsiooni täpsustada tööprojekti koostamise käigus.				