

MÄRKUSED:

— Kanalisatsioonitoru

P.O.

K.M. Kõrgusmärk(toru põhjast)

T-50 ●


1. PROJ. HOONE SISENE OLMEKANALISATSIOONI TORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST (PVC,PP) KANALISATSIOONITORUDEST De 50-110 MM (SN4). TORUSTIKE KALLE De110,75,50- i=0,02 KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
2. PROJ. HOONE VÄLINE OLMEKANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST (PVC,PP) KANALISATSIOONITORUDEST De 160 MM (SN8). TORUSTIKE LANG VASTAVALT JOONISELE.

KANALISATSIOONI KONTROLLKAEVUD De 400/315MM.

- TORUSTIKUD JA PÜSTIKUD ISOLEERIDA KIVIVILLAST ISOLATSIOONIGA PAKSUSEGA 50MM.
5. NÄHTAVALE JÄÄVAD OLMEKANALISATSIOONITORUSTIKUD JA PÜSTIKUD ISOLEERIDA KIVIVILLAST ISOLATSIOONIGA PAKSUSEGA 50MM. NÄHTAVALE JÄÄVAD

- TORUISOLATSIOONI JA PVC KATTE SÜTTIMISTUNDLIKKUS-TULEVIMISKLASS ON V1/I.
6. OLMEKANALISATSIOONI PÜSTIK LÕPETADA KATUSEL TUULUTUSTORU OTSİKUTEGA.
7. KANALISATSIOONIPÜSTIKUD VARUSTADA 1.KORRUSEL (0,8-1,0M PÖRANDA PINNAST) PUHASTUS-

- TEENINDUSLUUGID. VASTAVALT JOONISELE JÄTTA PÖRANDASSE KA PUHASTUSOTSAD.
8. PLASTTORUDE LÄBIVIGUD TULETÖKKE TARINDIDEST VARUSTADA TULETÖKKEMANSETTIDEGA, TULETÖKKEMÜHISTEGA VÕI TORUDELE KUNI 240 MM SPETIAALSE PAISUVA TULETÖKKEKESILIKOONIGA.
9. TÖÖDE KÄIK KOOSKÖLASTADA TEISTE EHITUSTÖÖDE TEGIJATEGA.

 Karikakra 15 Kose Võru vald 65502 www.geopro.ee MTR EEG000113, EEP001166		I KORRUS KANALISATSIOONITORUSTIK			
		Asukoht: Pos.31 Soinaste küla Ülenurme vald Tartumaa			
Vastutav spetsialist: Peep Pihus		Tellija: Ehipro OÜ, Lapi tee 15 Vimela Võru vald			
Koostas: Marko Tolga	Kujutav: 15.06.2007	Töö nr: VK-01/07	Skala: 1:100	Leht: 6	Leht: 2