

SEADMETE JA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. VENTILATSIOON

NR.	NIMETUS	MÕÕT	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
ÜKS RIDAELAMUBOKS					
VENTILATSIOONISEADMED/VENTILAATORID					
SV-1	Sissepuhke- väljatõmbe ventilatsiooniseade, plaatsoojusvahetiga (kasutegur ~75%), ventilaatoritega, õhufiltritega, elektrikalorifeeriga, automaatikaseadmetega ja elektriliste ühendustega.		1	kompl.	Vallox 145 MV L
TORUSTIKUD					
	Õhutoru	100	16	jm.	ETSNord
	Õhutoru	125	45	jm.	ETSNord
	Õhutoru	160	19	jm.	ETSNord
	Õhutoru	200	24	jm.	ETSNord
	Õhutoru	250	0,5	jm.	ETSNord
VÄLISRESTID/VÄLJAVISKEOTSIKUD					
	RISD-250 - Välisrest	250	2	tk	Fläktwoods
	US-AV - Välisrest	160	1	tk	Fläktwoods
	Vilpe XL ventilatsiooni väljapuhketoru: kanali mõõt 200 mm, toru välisläbimõõt 300 mm	200	1	tk	
LÖPPELEMENDID					
	KTS-100 - Sissepuhkeelement		1	tk	Fläktwoods
	KTS-120 - Sissepuhkeelement		1	tk	Fläktwoods
	RKPK-100 - Saunaplafoon sissepuhkele		1	tk	Fläktwoods
	STQA-125 - Sissepuhkeelement		6	tk	Fläktwoods
	KSO-100 - Väljatõmbeelement		3	tk	Fläktwoods
	KSO-125 - Väljatõmbeelement		6	tk	Fläktwoods
	KSO-S-100 - Saunaplafoon väljatõmbele		1	tk	Fläktwoods
REGULEERKLAPID					
RK	KROS-100 - Ümara ristlõikega torule reguleerklapp	100	2	tk	ETSNord
MÜRASUMMUTID					
MS	NRF 200 900 (50) Ümara ristlõikega torule mürasummuti	200	2	tk	ETSNord
MS	NRF 160 600 (50) Ümara ristlõikega torule mürasummuti	160	2	tk	ETSNord
MUUD MATERJALID					
	Si +50 - Kivivillast aurutõkkega soojusisolatsioon õhukanalile 50mm			kompl	vastavalt vajadusele
	EI 30 - Kivivillast tuletõkkeisolatsioon			kompl	vastavalt

					vajadusele
	Kandurid ja toed				vastavalt vajadusele
	Puhastusluugid				vastavalt vajadusele
	Tagasilöögiklapp pliidi väljavisketorule		1	tk	
	Tuletõkkeklapp-200	200	7	tk	
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				vastavalt vajadusele
	Vaatlusluugid reguleer- ja tuletõkkeklappidele				vastavalt vajadusele

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud küttesüsteemid.

Märkus!

Projektis näidatud seadmed on toodud näitena. Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja selle teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.