

KVJ - PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONID VENTILATSIOON

Objekt: Männimetsa tee 3 üksikelamu

leht 1 (2)

NR	NIMETUS	TÜÜP	MÕÕT ÜHIK	HULK	MÄRKUSED
1	SPVT Sissepuhe +84l/s ; 100Pa Filter G4+ F7 Ristivooluplaatsoojusvaheti (Tvälis= -12C;) Ventilaator (Nnom=120 W, 230V) Järelkütte kalorifeer (elekter 0,9 kW) Väijatõmme -96 /s ; 100Pa Filter G4+ F7 Ventilaator (Nnom=120 W, 230V) Õhuklapid (soojajuhtivustegur min. 3 W/m2K ; tihedusklass 3) Elastsed ühendusosad, lakke riputamise raam, automaatika, SFP= 1,0 kW / (m3/s)	Vallox 110 MV	kompl.	1	Vallox
2	PTXPA Slim-line 600 pliidikubu Pliidikubu ventilaatoriga 4-astmeline kiirusregulaator 7 toitepinge võimalust Standardühendused 80/120/160/230 V Mootoriga juhitav tuletõkkeventiil Taimer (AM)	PTXPA	kompl.	1	Vallox
3	CO-andur		tk	1	
4	Sagedusmuunduriga kanalventilaator koos vajalike ühendusdetailidega, elektriiliste ühendustega ja komplekti sobiva tagasilöögiklapiga.	TD-160/100 MIXVENT	kompl	1	Soler & Palau