



MAASOOJUSPUMP (inverter)  
 NIBE F1155-16 "NIBE"  
 B0/W35 EN14511 8,89kW; COP=4,85  
 el.näit: 3x400V+N+Pe; C10  
 1800x600x620mm; 275(215kg)  
 Ringluspumbad (primaarring/sekundaarring)  
 Elektriküttkatal- 9kW

- MÄRKUSED:**
1. TORUARMATUURI ÜHENDUSMÕÕDE PEAB VASTAMA TORU LÄBIMÕÕDULE. (V.A. REGULEERVENTILID).
  2. KÕIK LÄBIMÕÕDUD TÄPSUSTADA VASTAVALT TÖÖVÕTJA POOLT VALITUD SEADMETELE.
  3. RINGLUSPUMBAD ÜHENDADA TORUDEGA VIBRATSIOONI LEVIKUT TÕKESTAVA MEETODIGA.

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
TELLIJA			TÖÖ NR
OBJEKT			STADIUM PP
JOONIS			OSA KV
KÜTE SOOJUSSLIME PÕHIMÕTTELINE SKEEM			MÕÕTKAVA 1:100
Vastutav spetsialist		20.02.2017	JOONISE NR K-3
Projekteerija		20.02.2017	JOONISTE ARV 3
FAILI NIMI K-3_skeem_KÜTE.dwg			