

SILLUSTE SPETSIFIKATSIOON

Sillust	Ristlõike mõõtmed [mm]				Sarrus [Ø & kogus/samm]			Märkused
	Kõrgus	Laius	Sildeava	Kogupikkus	Alumine	Ülemine	Rangid	
MBS-11	500	200	3800	4800	10xØ20	2xØ12	Ø8 s=150	
MBS-12	500	200	2500	3300	5xØ16	2xØ12	Ø8 s=200	(2+2)kimbud & 1
MBS-13	400	200	2500	3300	4xØ12	2xØ8	Ø8 s=200	(2+2)kimbud
MBS-14	400	200	3200	4000	2xØ12	2xØ8	Ø8 s=200	
FS-15	185	200	2500	2990				
FS-16	185	200	1000/800	1490				
FS-17	185	200	1400	1790				
FS-18	185	200	2200	2690				
KS-19	400	190	800	1400	2xØ12	2xØ12	Ø8 s=200	
KS-20	400	190	1300	2100	2xØ12	3xØ12	Ø8 s=200	

TÄHISTUSED:

MBS – MONOLIITBETONIST SILLUST
 KS – PLOKKIDEST KIVISILLUST
 FS – FIBO SILLUST
 TT/TV – TERASTALA
 TP – TERASPOST

MÄRKUSED:

- KANDESEINAD LAOTAKSE FIBO-5 PLOKIST, PLOKKIDE NIHE PIKKI SEINA min 125 mm.
- TSEMENTMÖRDI min. TUGEVLASS M8 (KESKM. SURVETUGEVLUS 8 MPa).
- MIN. IGA 5 HORISONTAAL. VUUK ARMEERIDA 2 BI-ARMATUURIGA.
- LISAKS ARMEERIDA BI-ARMATUURIGA KORRUSE ESIMENE JA VIIMANE VUUK NING SEINA AVADE ALT JA PEALT.
- BI-ARMATUUR PEAB KOGU SEINA ULATUSES OLEMA JÄTKUV, ÜLEKATTEGA min. 300 mm (KA SEINA NURKADES).
- NURKADES JA SEINTE RISTUMISKOHTADES LÕIGATA LÄBI 1 BI-ARMATUURI TRAAAT JA PAINUTADA ARMATUUR NURGA JÄRGI.
- HELIPIDAVUSE SUURENDAMISEKS KROHVIDA FIBO PLOKIST SISESEINAD (NII KANDVAD, KUI KA MITTEKANDVAD) min. 10 mm PAKSUSE TSEMENTMÖRDIGA MÕLEMALT KÜLJELT.
- MITTEKANDVAD KERGPLOKKIDEST VAHESEINAD TEHAKSE TOETUSEGA PÕRANDALE (MÕÖDUD VT. ARHITEKTUURSETELT JOONISTELT).
- MITTEKANDVATE SEINTE JA LAEPANEELIDE VAHELE TULEB JÄTTA min. 35 mm VUUK, MIS TÄITA ELASTSE MATERJALIGA.
- BETONPLOKKIDEST JA FIBO KERGPLOKKIDEST MÜÜRITIS SEOTAKSE OMAVAHEL BI-ARMATUURIDEGA IGAS LIITUVAS HORISONTAALVUUGIS. BI ARMATUURI ULATUS MÕLEMASSE MÜÜRITISSE min. 300 mm.
- BETONPLOKKIDE NIHE PIKKI SEINA 200 mm;
- PLOKKIDE KÕIK ÕNED TÄITA BETOONIGA KLAS C20/25, MAKSIMAALNE TERASUURUS 8-16 mm;
- TÄITEBETONI KULU RAKETISPLOKIL – 120 l/m² (0,12m³/m²);
- KORRUSE ESIMENE, KESKMINE JA VIIMANE PLOKIRIDA TULEB ARMEERIDA 2 Ø8 HORISONTAALSE SARRUSVARRASTEGA;
- AVA SERVARE KUMBAGI ÕONDE TULEB PAIGALDADA KAKS VERTIKAALSET Ø12 SARRUSVARRAS;
- KASUTATAVA SARRUSTERASE KLAS A500HW, VARRASTE JÄTKAMISEL ÜLAKATTE PIKKUS min 40Ø, JÄTKUD VÕIMALUSEL HAJUTADA;
- AVAD SEINTES SILLATAKSE FIBO VÕI MONOLIITSETE R/B SILLUSTEGA.
- PROJEKTI ERINEVATE OSADE LAHKNEVUSE KORRAL KONSULTEERIDA PROJEKTEERIJAGA.

