

Lisa 1.1 Küte spetsifikatsioon

Tähis	NIMI (kirjeldus)	Mõõt	kood	kogus	ühik	Tootja/ Märkused
Kütte torustik						
PePEX	PEX, Wavin	Ø20		1035	jm	
MLC	Alupex komposiittoru	Ø25		24	jm	
MLC	Alupex komposiittoru	Ø32		13	jm	
MLC	Alupex komposiittoru	Ø40		8	jm	
Seadmed						
PK1	Pinnapealne põrandaküte kollektor			1	kpl.	Vt. Joonis KK3_Kollektorite_and med
KK2	Pinnapealne põrandaküte kollektor, 5 ringi		Q & E kollektor PPM	1	tk.	Vt. Joonis KK3_Kollektorite_and med
PK2	Pinnapealne põrandaküte kollektor			1	kpl.	Vt. Joonis KK3_Kollektorite_and med
KK3	Pinnapealne põrandaküte kollektor, 6 ringi		Q & E kollektor PPM	1	tk.	Vt. Joonis KK3_Kollektorite_and med
PK3	Pinnapealne põrandaküte kollektor			1	kpl.	Vt. Joonis KK3_Kollektorite_and med
KK3	Pinnapealne põrandaküte kollektor, 8 ringi		Q & E kollektor PPM	1	tk.	Vt. Joonis KK3_Kollektorite_and med
MSPV	Maasoojuspump sise- ja välisosa		NIBE F1145	1	kpl.	
Torustiku armatuur						
LSV1	Tasakaalustusventiil, lukustav, tühjendus- ja mõõteotsikutega	DN20	STAD-20	2	tk.	TA Hydronics
LSV1	Tasakaalustusventiil, lukustav, tühjendus- ja mõõteotsikutega	DN25	STAD-25	1	tk.	TA Hydronics
LSV1	Tasakaalustusventiil, lukustav, tühjendus- ja mõõteotsikutega	DN32	STAD-32	1	tk.	TA Hydronics
SV1	Sulgventiil	DN20	0600-03.000	2	tk.	Heimeier
SV1	Sulgventiil	DN25	0600-04.000	1	tk.	Heimeier
SV1	Sulgventiil	DN32	0600-05.000	1	tk.	Heimeier
Isolatsioon						
	Isolatsiooni Seeria 23		Magistraalid ja püstikud hoone sees	vastavalt vajadusele	kpl	(vt. täpsemalt seletuskirja punkti Isoleerimine)
Muud						
	Tühjendusventiilid			Vast. Vajadusele	tk.	
	Automaatsed õhutusventiilid	SpiroVent või Zeparo ZUV		Vast. Vajadusele	tk.	Spirotherm (SpiroVent) TA Hydronics (Zeparo ZUV)
	Ühendus- ja kinnitusedetailid			Vast. Vajadusele	kpl	

	Kandurid ja toed			Vast. Vajadusele	kpl	
	Torude värvimine ja lakimine			Vast. Vajadusele	kpl	
	Vaatlusluugid ventiilide ette			Vast. Vajadusele	kpl	
	Hülsid põrandkütte torule			Vast. Vajadusele	kpl	

Märkused:

SPETSIFIKATSIOON ON AINULT EHITUSHANKE KORRALDAMISEKS

Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali

Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tellijat

või projekteerijat enne lõpliku kalkulatsiooni edastamist.

Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.

Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.