



1. KORRUS

PÕRANDAKOLLEKTORI PK1 ÜHENDUSKEEM:



PK1					
Ringi nr.	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5
Ruum	Leiliruum	Eesruum/aurusaun	WC	Dušš	Tehnoruum
Vooluhulk, l/h	35	70	18	26	70
Termostaadi nr.	1/1		1/2	1/1	1/3


TINGMÄRGID:



Tähis	Nimi (kirjeldus)	Mõõt	Kood	Kogus	Ühik	Märkused
HLS16	Ruumi termostaat (põrandaküte)		HLS16 (1150160)	3	tk	Produal
PK1	Põrandakütekollektor 5 ringile, koos automaatsete vooluhulga ventiilidega, tühjedusotsikutega, kinnitusdetailidega	200x510	4024052770113, Dynacon Kit 2	1	tk	Heimeier
	Trafo 230/24 ventiilidele ja termostaatidele			1	tk	
	Ajam ventiilile, 24V, NC		4024052460458, EMOTec 24V	5	tk	Heimeier
KK2	Seinasisene kollektorikapp, plekkist	582x620x125		1	tk	Heimeier
	Vajalikud kinnitus ja ühendusdetailid			1	kpl	vast. vajadusele


1. KORRUS

PÕRANDAKOLLEKTORI PK2 ÜHENDUSKEEM:



PK2						
Ringi nr.	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6
Ruum	Esik	Koridor/panipaik		Elutuba/köök		Sahver
Vooluhulk, l/h	61	53	88	88	53	44
Termostaadi nr.	2/1			2/2		2/3


TINGMÄRGID:



Tähis	Nimi (kirjeldus)	Mõõt	Kood	Kogus	Ühik	Märkused
HLS16	Ruumi termostaat (põrandaküte)		HLS16 (1150160)	3	tk	Produal
PK2	Põrandakütekollektor 6 ringile, koos automaatsete vooluhulga ventiilidega, tühjedusotsikutega, kinnitusdetailidega	200x560	4024052770113, Dynacon Kit 2	1	tk	Heimeier
	Trafo 230/24 ventiilidele ja termostaatidele			1	tk	
	Ajam ventiilile, 24V, NC		4024052460458, EMOTec 24V	6	tk	Heimeier
KK3	Seinasisene kollektorikapp, plekkist	732x620x125		1	tk	Heimeier
	Vajalikud kinnitus ja ühendusdetailid			1	kpl	vast. vajadusele


2. KORRUS

PÕRANDAKOLLEKTORI PK3 ÜHENDUSKEEM:



PK3								
Ringi nr.	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8
Ruum	Tuba	Kabinet	Magamistuba		Hall	Garderoob	Tuba	Vannituba
Vooluhulk, l/h	79	35	53	53	70	61	79	44
Termostaadi nr.	3/1	3/2	3/3		3/4	3/5	3/6	3/7

TINGMÄRGID:



Tähis	Nimi (kirjeldus)	Mõõt	Kood	Kogus	Ühik	Märkused
HLS16	Ruumi termostaat (põrandaküte)		HLS16 (1150160)	7	tk	Produal
PK3	Põrandakütekollektor 8 ringile, koos automaatsete vooluhulga ventiilidega, tühjedusotsikutega, kinnitusdetailidega	200x660	4024052770113, Dynacon Kit 2	1	tk	Heimeier
	Trafo 230/24 ventiilidele ja termostaatidele			1	tk	
	Ajam ventiilile, 24V, NC		4024052460458, EMOTec 24V	8	tk	Heimeier
KK3	Seinasisene kollektorikapp, plekkist	732x620x125		1	tk	Heimeier
	Vajalikud kinnitus ja ühendusdetailid			1	kpl	vast. vajadusele

TELLUJA		TÖÖ NIMETUS ELAMU EHITUSPROJEKT		OBJEKTI ADRRESS Harju mk, Rae vald, Lagedi alevik	
TÖÖ NR	STAADIUM PÕHIPROJEKT	JÕONISE NIMETUS KÜTE: Kollektorite andmed		JÕONISE TÄHIS	MÕÖTKAVA 1:100
		PROJEKTIJUHIT		TEOSTUSAEG 29. oktoober 2018	MUUDETUD
		INSENER		VASTUTAV SPETSIAALIST	