
Drenaaži ümbritsev pestud killustik (u 20cm laiuselt)
toodud geotekstiiliga ümbritsetult kasvupinnaseni
Vundamendi niiskustõkke dreenmatt(mummuline, nt. Delta-MS)
Vundamendi soojustus (100mm XPS või EPS 120 Perimeeter)
Olemasolev hoone vundament (pesta ja krohvida sirgeks)
Dreenmatt kinnitada seina
külge fikseerimisliistuga
Maapinna kõrgusmärk 37,15
kalle 1:20 hoonest eemale
Hoovis kasvupinnas 15cm
Tänaval katend vastavalt
eelnenud olukorrale
Kaeviku tagasitäide
Esmane tagasitäide
30cm toru laest kõrgemale
Tasanduskiht
min. 15cm
Sademeveekanalisatsiooni toru
(PP ⌀110) TP=35,55
Drenaaži toru (PE ⌀110x98) TP=35,50
ümbritsetud pestud killustiku
ja geotekstiiliga
Arvestatud põrandapinna
kõrgusmärk 35,90
20cm
Keldri põrandadrenaaži
torupõhi torude alguses
35,66
Armeeritud betoon 80mm
Põranda soojustus 100mm
Kile
Geotekstiil
Tihendatud pestud killustik toru ümber 200mm
Geotekstiil