

Esindaja:

**TEHNILISED TINGIMUSED NR 756**

Vastavalt Teie avaldusele väljastame vee- ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused kinnistule aadressil  
/./, Mõisaküla

Omandivorm: Eramu

Krundi pind (m²): 2139

Katastritähis:

Hoone suletud netopind (m²): 124

**VEEVARUSTUS**

Hoovitoru: Ø32

Veemõõtja: Dn 15

Maakraan: Olemasolev

Ühenduskoht: Maakraan kinnistu piiril

Selgitus: Veesisend alates vundamendi välispiirist kuni veemõõdusõlmeni paigaldada hülssstorusse. Veemõõdusõlm paigaldada kuiva, sooja ja valgustatud kohta. Veemõõtja paigaldab Kiili KVH. Surveproov liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni teha Kiili KVH esindaja juuresolekul

**KANALISATSIOON**

Hoovitoru: Ø110...160

Vaatluskaev: Olemasolev Ø200/160

Ühenduskoht: Kaev kinnistu piiril, kaevupõhja kõrgusega 46,70

**SADEVEED**

Drenaaž: Immutada pinnasesse kinnistu piires

Projekt esitada kooskõlastamiseks Kiili KVH-le.

Projekteerimisel kasutada EV kehtivaid ehitusnorme ja eeskirju.

Enne kinnistu torustiku ühendamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga sõlmida liitumisleping võrgu haldajaga.

Enne vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise alustamist sõlmida teenusleping võrgu haldajaga.

Tehnilised tingimused kehtivad 2 aastat.

NB! Ühenduse tegemise ajaks kutsuda kohale Kiili KVH esindaja.

Vee- ja kanalisatsiooni spetsialist