

Tugevvoolu toitekaabel
välisvalgustusele
XPK 5G2,5
Lkaabel-100 m

Tugevvoolu toitekaabel
maja peakilpi
AXPK 4G50
Ltrass-30 m

Planeeritav Väijaotsa tn 3
liitumiskilp - PK 3x63A
(paigaldab Elektrilevi OÜ)

Tugevvoolu toitekaabel
autovärava avamismehhanismile
XPK 3G2,5
Lkaabel-47 m

Tugevvoolu toitekaabel
laadimisala pistikute postile
XPK 5G4
Lkaabel-20 m

Laadimisala pistikute post
6x(1x16A)

Tugevvoolu toitekaabel
laadimisala pistikute postile
XPK 5G4
Lkaabel-23 m

Laadimisala pistikute post
2x(1x16A) + 3x16A

Tugevvoolu toitekaabel
välisvalgustusele
XPK 5G2,5
Lkaabel-113 m

Autovärava elektriline
avamismehhanism

Ø400
K-1
34.62
33.62

Tugevvoolu toitekaabel
reklaampostile
XPK 3G2,5
Lkaabel-65 m

Reklaampost

Ø400
K-2
35.64
33.85
34.44

PROJEKTEERITUD MÜRAVALL
DESIGNED NOISE BARRIER

0+1 D100
58m B

