

M1:15



1. $\pm 0.00 = \text{abs.42.20}$, s.o esimese korruse viimistletud põranda peale.
2. Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010
"Betoonkonstruktsioonide ehitamine".
3. Taldmiku betooni klass C25/30/XC2.
4. Põranda betooni tugevusklass C25/30, XC1, garaažiplokis C25/30, XC1, XD3.
5. Betoon valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
6. Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
7. Vundamendid rajada paekivile, normatiivne survetugevus $q_u = 10 \text{ MPa}$
8. NB! Sõlmes olev erinevus garaažis: põranda paksus 120mm ja kõrgusmärk põranda peale $\pm 0.00 = \text{abs.42.20}$.

töö: ELAMU EHITAMINE Muraste küla, Harku vald, Harjumaa		osa: EK TARINDID
tellija:	VUNDAMENDI LÕIGE V-1 PÕHIPROJEKT	
esindaja:		
projekteeris:	joonise nr: EK-1.2	leht/lehti: 2/36
	kuupäev:	
	mõõtkava: M1:15	
	projekti nr:	