

M1:15



1. $\pm 0.00 = \text{abs.42.20}$, s.o esimese korruse viimistletud põranda peale.
2. Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010 "Betoonstruktsioonide ehitamine".
3. Taldmiku betooni klass C25/30/XC2.
4. Põranda betooni tugevusklass C25/30, XC1, garaažiplokis C25/30, XC1, XD3.
5. Betooni valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
6. Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
7. Vundamendid rajada paekivile, normatiivne survetugevus $q_u = 10 \text{ MPa}$

töö:		ELAMU EHITAMINE Muraste küla, Harku vald, Harjumaa		osa:	EK TARINDID
tellija:	VUNDAMENDI LÕIGE V-3 PÕHIPROJEKT				
esindaja:					
projekteeris:		joonise nr:	EK-1.4	leht/lehti:	4/36
		kuupäev:			
		mõõtkava:	M1:15		
		projekti nr:			