

M1:15



1.  $\pm 0.00 = \text{abs.42.20}$ , s.o esimese korruse viimistletud põranda peale.
2. Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010 "Betoonstruktsioonide ehitamine".
3. Taldmiku betooni klass C25/30/XC2.
4. Põranda betooni tugevusklass C25/30, XC1, garaažiplokis C25/30, XC1, XD3.
5. Betooni valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
6. Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
7. Vundamendid rajada paekivile, normatiivne survetugevus  $q_u = 10 \text{ MPa}$

|                                                                   |                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| töö: <b>ELAMU EHITAMINE</b><br>Muraste küla, Harku vald, Harjumaa |                                            | osa: <b>EK</b><br>TARINDID |
| tellija:                                                          | <b>VUNDAMENDI LÕIGE V-6</b><br>PÕHIPROJEKT |                            |
| esindaja:                                                         |                                            |                            |
| projekteeris:                                                     | joonise nr: <b>EK-1.7</b>                  | leht/lehti:<br><b>7/36</b> |
|                                                                   | kuupäev:                                   |                            |
|                                                                   | mõõtkava: <b>M1:15</b>                     |                            |
|                                                                   | projekti nr:                               |                            |