



- 1 Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: teraline tsementkrohv 2,5mm TOON: hall
- 2 Horisontaallaudis, laud ajalooline profiil nr:1 (20x195mm), VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe: TOON: helebeež, NCS kood: 2005-Y30R (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 50)
- 3 Fassaadi piirdelauad , 18x140mm laud, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 4 Akna alumine karniis, ajalooline profiil nr:2, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe: TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 5 Akna äärelaud, profiil nr:3, 18x120mm, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 6 Puidust aknaraamid TOON: valge
- 7 Akna ülemine karniis, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35) kaetud katteplekiga, TOON: tumehall RR23
- 8 Akna veelaud, TOON: tumehall RR23
- 9 Vihmaveetorude süsteem, TOON: tumehall RR23
- 10 Värskeõhuklapi väline rest, TOON: valge
- 11 Rekonstrueeritav korstnapits
- 12 Projekteeritud uus valtsplekk-katus, TOON: tumehall RR23
- 13 Olemasolev lumetõke, TOON: tumehall RR23
- 14 Olemasolev katuseluuk, TOON: tumehall RR23
- 15 Olemasolev käigutee, TOON: tumehall RR23
- 16 Puidust välisuks, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 17 Varikatus valts-plekk, TOON: tumehall RR23
- 18 Ventilatsiooniõhu väljavise, TOON: tumehall RR23
- 19 Ventilatsiooni õhuvõtt, TOON: tumehall RR23

Kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid

- 1. Betoonplokkidest laotud vundament;
- 2. Vundamendile peale valatud betoonist karniis;
- 3. Keldri ruumides põrandakatteks olevad betoonplaadid;
- 4. Sepishinged keldriruumide ustel;
- 5. Terastaladel betoonvõlvidega keldrivahelagi;
- 6. Korteri nr 2 säilinud aken koos sulustega;
- 7. Puidust kandekonstruksioonid I ja II korrusel;
- 8. Puidust katuse aluskonstruksioon
- 9. Kaarsarikad fassaadil

MÄRKUSED:

- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga
- Rekonstrueerimistööde käigus pikendada räästaid soojustuskihi paksuse (130mm) võrra kogu katuse perimeetril.

	Tellija:			Töö nr.	Staadium PP
	Töö nimetus:				
				Joonise nimetus: Vaade läänest	
	Projektijuht		/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:100 Trükitud:	
	Tehnik		/allkirjastatud digitaalselt/		
			/allkirjastatud digitaalselt/		
	Faili nimi:				