



- 1

Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: teraline tsementkrohv 2,5mm TOON: hall
- 2

Horisontaallaudis, laud ajalooline profiil nr:1 (20x195mm), VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe: TOON: helebeež, NCS kood: 2005-Y30R (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 50)
- 3

Fassaadi piirdelauad , 18x140mm laud, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 4

Akna alumine karniis, ajalooline profiil nr:2, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe: TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 5

Akna äärelaud, profiil nr:3, 18x120mm, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 6

Puidust aknaraamid TOON: valge
- 7

Akna ülemine karniis, VÄRV: linaõlivärv Caparol Histolith Leinöfarbe, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35) kaetud katteplekiga, TOON: tumehall RR23
- 8

Akna veelaud, TOON: tumehall RR23
- 9

Vihmaveetorude süsteem, TOON: tumehall RR23
- 10

Värskeõhuklapi väline rest, TOON: valge
- 11

Rekonstrueeritav korstnapits
- 12

Projekteeritud uus valtsplekk-katus, TOON: tumehall RR23
- 13

Olemasolev lumetõke, TOON: tumehall RR23
- 14

Olemasolev katuseluuk, TOON: tumehall RR23
- 15

Olemasolev käigutee, TOON: tumehall RR23
- 16

Puidust välisuks, TOON: tumebeež, NCS kood. 4005-G80Y (nt. Caparol Histolith Umbra Natürlich 35)
- 17

Varikatus valts-plekk, TOON: tumehall RR23
- 18

Ventilatsiooniõhu väljavise, TOON: tumehall RR23
- 19

Ventilatsiooni õhuvõtt, TOON: tumehall RR23

Kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid

1. Betoonplokkidest laotud vundament;
2. Vundamendile peale valatud betoonist karniis;
3. Keldri ruumides põrandakatteks olevad betoonplaadid;
4. Sepishinged keldriruumide ustel;
5. Terastaladel betoonvõlvidega keldrivahelagi;
6. Korteri nr 2 säilinud aken koos sulustega;
7. Puidust kandekonstruksioonid I ja II korrusel;
8. Puidust katuse aluskonstruksioon
9. Kaarsarikad fassaadil

MÄRKUSED:

- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga
- Rekonstrueerimistööde käigus pikendada räästaid soojustuskihi paksuse (130mm) võrra kogu katuse perimeetril.

Tellija:			Töö nr.	Staadium
Töö nimetus:			Kaust nr.	PP
Joonise nimetus:			Joonise nr:	
Vaade põhjast				
Projektijuht		/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Tehnik		/allkirjastatud digitaalselt/	1:100	
		/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud:	
Faili nimi:				