

LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
3*400/230V 50Hz L1L2L3 25A PEN 0.03A N PE N RVK1 0.03A N PE N RVK2 3*400/230V 50Hz							
				SISESTUS LIITUMISKILBIST	17,9	16A	AXPK4G16
				MAANDUR			Cu16
	1	L1	Grillahi	3,0	C16	PPJ3G2,5	
	2	L2	Elektripliit	3,0	C16	PPJ3G2,5	
	3	L3	Boiler	1,5	C16	PPJ3G2,5	
	4	L1	Valvesignalisatsioon	0,2	C6		
	5	L2	Reserv		C16		
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
	6	L3	Nõudepesumasin	2,0	C16	PPJ3G2,5	
	7	L1	Pesumasin, soojuspump ja TV pistikud	2,0	C16	PPJ3G2,5	
	8	L2	Köögi töötasapinna pistikupesad ja kuba	1,0	C16	PPJ3G2,5	
	9	L3	Elutoa pistikupesad	0,5	C16	PPJ3G2,5	
	10	L1	WC ja tuulekoja pistikupesad	0,5	C16	PPJ3G2,5	
	11	L2	Välipistikupesad	0,5	C16	PPJ3G2,5	
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
	12	L3	Korruse 2 pistikupesad	0,5	C16	PPJ3G2,5	
	13	L1	Elutoa ja köögi valgustus	0,2	B10	PPJ3G1,5	
	14	L2	Sauna ja pesuruumi valgustus	0,2	B10	PPJ3G1,5	
	15	L3	WC ja tuulekoja valgustus	0,2	B10	PPJ3G1,5	
16	L1	Välisvalgustid hoone seinal	0,1	B10	PPJ3G1,5		
17	L2	Juhtimine läbi programmeeritava aegrelee		B10			
18	L3	Reserv		B10			
18	L3	Sauna ja pesuruumi põrandaküte (tsoon 5)	1,0	C16	PPJ3G2,5		
19	L1	Juhtimine läbi termostaadi saunaruumi seinal					
19	L1	Elutoa põrandaküte (tsoonid 2–4)	1,5	C16	PPJ3G2,5		
20	L2	Juhtimine läbi termostaadi kilbis					
20	L2	WC ja tuulekoja põrandaküte (tsoon 1)	1,0	C16	PPJ3G2,5		
20	L2	Juhtimine läbi termostaadi kilbis					

Nimipinge:	400 V	Vastupidavus lühisele: 6 kA	Teenindusviis: Ühepoolne	Märgistus: Valmistaja normaal
Pingesüsteem:	TN–S	Kaitseklass: IP31	Toide: Alt	Mõõturid: –
Nimivool:	25 A	Keskuse liik: Jaotuskeskus, uksega	Väljuvad liinid: Alt/ülalt	Maandus: Määruste järgi
Installeeritud võimsus:	17,9 kW	Paigaldusviis: Seinale.	Klemmliistud: N, PE	Värv: Valmistaja normaal
Arvutuslik võimsus:	7,1 kW	Keskuse max. mõõdud:	Nimesildid: Valmistaja normaal	Reserv moodulikohad: 10%

TÖÖ: ELEKTRIPAIGALDISE TÖÖJOOINISED	Koostas: I.	
OBJEKT: ..	Kinnitas: I.	
TELLIJA: I	Kuupäev: . .	
	Stadium: TP	Muud:
	JOONIS: PEAJAOTUSKESKUS PJK Skeem	
	Mõõtk: —	Leht: 1 / 1
	Tarkvara: CAD	Töö–joon nr.: