

KORTERELAMU SOOJUSTAGASTUSE ELEKTRIPAIGALDIS

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
KAABLIID JA JUHTMED					
1.		HDGsekwf FE180/PH90 E90 2x1,0	80	m	Vajadusel lisada
2.		VASKKAABEL 1 kV XPJ-HF D 3G1,5	300	m	Vajadusel lisada
3.		VASKKAABEL 1 kV XPJ-HF D 3G2,5	25	m	Vajadusel lisada
4.		VASKKAABEL 1 kV XPJ-HF D 5G2,5	70	m	Vajadusel lisada
5.		VASKKAABEL 1 kV EXQ EASY 5G2,5	50	m	Vajadusel lisada
6.		VASKKAABEL 1 kV XPJ-HF D 5G6	25	m	Vajadusel lisada
7.		VASKKAABEL 1 kV XPJ-HF D 5G10	15	m	Vajadusel lisada
8.		KOLLA-ROHELINE PE-VASKJUHT 6mm ²	~100	m	Vajadusel lisada
KESKUSED					
1.	PK	PEAJAOTUSKESKUSES RENOVEERITAV OSA JA 3tk C10A 30mA kombikaitselülitid	1	KMPL	401
2.	JK-ST	SOOJUSTAGASTUSE JAOTUSKESKUS	1	KMPL	402
INSTALLATSIOONI MATERJALID					
1.		Turvalüliti BWS316TPN 3pol, 16A AC23	12	TK	
2.		NUPPLÜLITI pinnapealne klaasiga k/a 24V	3	TK	
3.		PISTIKUPESA pinnapealne k/a 230V, 10A, IP44	1	TK	
4.		HARUTOOS IP44, pinnapealne	13	TK	
5.		JÄIK INSTALLATSIOONITORU JK 16	75	m	Vajadusel lisada
6.		JÄIK INSTALLATSIOONITORU JK 20	400	m	Vajadusel lisada
7.		PAINDUV INSTALLATSIOONITORU TAM 20	100	m	Vajadusel lisada
8.		JÄIK INSTALLATSIOONITORU JK 25	150	m	Vajadusel lisada
9.		PAINDUV INSTALLATSIOONITORU TAM 25	20	m	Vajadusel lisada
10.		Kaabliredel 60×200 3m FS LCIS620 3 FS	2	TK	Vajadusel lisada
11.		POTENTSIAALIÜHTLUSTUSE LATT	1	TK	
VALGUSTID					
1.	1	Turvavalgust Beghelli Aestetica LED 1,6W	33	TK	

MÄRKUSED:

1. JAOTUSKESKUSTE JOONISED KORRIGEERITAKSE VAJADUSEL TÖÖDE TEOSTAMISE KÄIGUS.
2. KESKUSTE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE.
3. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklambriid, ühendustarvikud, kaevetööde materjalid jms.).
4. KUI SPETSIFIKATSIOONI JA JOONISTE MATERJALIDE KOGUSTES ON VAHE, SIIS ALUSEKS VÕETAKSE JOONISTEL OLEVATE MATERJALIDE KOGUSED.