

OLMEVEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI SÜSTEEMIDE PÕHIMATERJALIDE LOETELU

Pos. Nr.	Nimetus	Mõõt- ühik	Hulk	Märkused
	SISEOSA			
	Olmeveevarustus			
1.	Veemõõtja DN 20 + konsool	kompl	1	Paigaldab vee ettevõtja
2.	Kuulkraan DN 32	tk	2	
3.	Kuulkraan DN 25	tk	1	
4.	Kuulkraan DN 20	tk	8	
5.	Kuulkraan DN 15	tk	30	(täpsustada, vt märkus 4)
6.	Term tasakaalustus ventiil DN15	tk	3	MTCV nt Danfoss
7.	Tagasilöögiklapp DN32	tk	1	
8.	Peenfilter DN32 (tagasipesuvõimalusega)	tk	1	Judo JPF+ 1 1/2"
9.	Kastmiskraan DN15 (seina sisene)	tk	1	KK nt Oras
10.	Manomeeter DN15 0-10bar	tk	2	
11.	WC ühenduskraan	tk	4	W+WI
12.	Pesukausi segisti	tk	6	PK
13.	Pesukausi inva	tk	1	PKI täpsustada mark
14.	Termostaadiga dušisegisti	tk	1	DS täpsustada mark
15.	Nõudepesumaasina kraan DN20	tk	1	NPM
16.	Valamu segisti	tk	5	PN täpsustada mark
17.	Sõelfilter DN15	tk	1	
18.	Tsirkulatsiooni pump 0,1l/s 20kPa	tk	1	P3 sagedusmuunduriga
19.	Pesumaasina ühenduskraan DN15	tk	1	PM
	Olmeveetorud			
	AlPE-X torud PN10+SI			nt Uponor MLC
20.	Ø40	m	5	
21.	Ø32	m	35	
22.	Ø25	m	25	
23.	Ø20	m	50	
	PE-X torud PN10 hülsis			
24.	Ø20	m	70	
25.	Ø16	m	80	
	PE PN10+ hüls D50			
26.	Ø40	m	25	Põranda soojustuse sees

	Kanalisatsioon			
	K1			
27.	Trapp D75	tk	1	
28.	Trapp D75N	tk	3	Noodiga nt HL310NPr
29.	PU110	tk	6	Puhastuskork
30.	Õhutusotsik katusele	tk	3	Vilpe
31.	Pesukauss +VL	tk	5	PK
32.	Pesukauss inva +VL	tk	1	PKI
33.	WC alumise äravooluga	tk	3	W(täpsustada tüüp)
34.	WC inva alumise äravooluga	tk	1	W(täpsustada tüüp)
35.	Valamu r/t	tk	1	PN
36.	Kuiv haisulukk D32	tk	4	Nt Wavin HepVo
37.	Minipumpla D800, H=1000mm koos ühe pumbaga Q=0,9l/s; H=4m + armatuur DN40	kompl	1	Nt Fertil, Grundfos
38.	Pesumaasina äravool	tk	1	PM
	K3			
39.	Trapp D110 R/T restiga 250x250 + korv	tk	3	Nt ACO 157
40.	Trapp D75 R/T restiga 200x200 + korv	tk	1	Nt ACO 157
41.	Valamu r/t +VL	tk	4	PN täpsustada mark
42.	Pesukauss +VL	tk	1	PK
43.	PU110	tk	1	Puhastuskork keldris
	Kanalisatsiooni torud			
	K1			
	PP-HT S14-16 BD, PP SN8			Nt. Pipelife
44.	Ø110	m	45	BD
45.	Ø75	m	20	BD
46.	Ø50	m	20	BD
	PE PN10 survetorustik			
47.	Ø50	m	10	PN10 PE
	K3+K3Õ			
48.	Ø110	m	20	BD
49.	Ø75	m	9	BD
50.	Ø50	m	12	BD
VÄLISOSA				
	Olmeveevarustus V11			
51.	Kaitsehüls DN100	5	m	täpsustada
52.	PE100 toru PN10 De40	6	m	täpsustada
53.	El.keevis muhv D40	1	tk	täpsustada

	Kanalisatsioon K11			
54.	PE teleskoobiga kanalisatsiooni kaev 400/315 (malmkaas 40t)	4	tk	
55.	PP SN8 De110 kanalisatsiooni muhvtoru	21	m	
56.	PP SN8 De160 kanalisatsiooni muhvtoru	40	m	
57.	Kaitsehüls DN200	7	m	
58.	Rasvapüüdur NS4, haisukindel luuk D400	1	tk	Nt ACO Lipumax P-B
	Sajuveekanalisatsioon K21			
59.	Imbkaev, restluuk, killustik, filterkangas	10	kompl	Nt ACO Self Light

Märkused:

1. Antud spetsifikatsioonis kasutatavaid tooteid võib asendada samaväärsete omadustega teise firma toodetega.
2. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.
3. Enne töövõtu lepingu sõlmimist peab Töövõtja täiendavat üle kontrollima vajaminevate materjalide ja seadmete kogused.
4. Kruviventile (enne seadme sulgkraani) ei ole arvestatud spetsifikatsioonis. Kruviventilide arv vastavalt sanitaarseadmete arvule.