

TINGMÄRGID:

- K1

OLMEKANALISATSIOON
- K3

TEHNOLOOGILINE KANALISATSIOON
- K3Ø

RASVAPÜÜDURI ÕHUTUSTORUSTIK
- TORUSTIK RIPPLAE TAGA/LAE ALL
- TORUSTIK SEINAS/PÕRANDAS /VARISEINAS
- TORUSTIK SEINAL/PÕRANDAL
- <0,02

KANALISATSIOONITORU KALLE
- KANALISATSIOONIÜHENDUS SEADMEST
- W/WT SEINA PEALNE KLOSETIPOTT ALUMISEGA/TAGUMISEGA ÄRAVOOLUGA
- PK PESUKAUSS
- PN PESUNÕU
- T/

TRAPP VESILUKUGA
- T/75N

TRAPP ISESULGUVA NOOD VESILUKUGA

- K1P-1

KANALISATSIOONI PÜSTIK
- PU/110

KANALISATSIOONI PUHASTUSKORK
- 1.00

TORUPÕHJA KÕRGUSMÄRK
- KH150

KAITSEHÜLSS

KANALISATSIOONI MÄRKUSED:

- 1.PESU-, JA SAN.SEADMETE ÜHENDUSED (kui joonisel pole teisiti märgitud).

A.KLOSETIPOTI ÜHENDUS Ø110mm;
B.PESUKAUSI ÜHENDUS Ø75mm;
C.PESUNÕU ÜHENDUS Ø50mm;
D.PÕRANDATRAPPIDE ÜHENDUSED VASTAVALT TRAPI ÄRAVOOLUTORU Ø;
- 2.PROJEKTEERITAVATE HOONESISESTE KANALISATSIOONI TORUSTIKE MIN.KALDED VÄLJAVIIGUTORU SUUNAS (kui joonisel pole teisiti märgitud):

A.Ø50mm2,5%
B.Ø75mm2%
C.Ø110mm2,0%
- 3.PUHASTUS KORGID PEAVAD OLEMA HERMEETILISELT SULETAVAD JA SURVEKINDLAD.
- 4.K1 PÜSTIK ISOLEERIDA TULE- JA HELILEVIKUKINDLAKS (δ=50mm) ISOLATSIOONI JA KATTE TULETUNDLIKKUSE KLAS S ON B-s1,d0.
- 5.PLASTKANALISATSIOONITORUSTIKE LÄBIVIKUDELE KATUSTEST, PÜSTIKUSAHTI SEINTEST JA ERINEVATEST TULETÕKKESEKTSIOONI SEINTEST (EHITUSKONSTRUKTSIOONIDEST) PAIGALDADA TULETÕKKE MANSETID.
- 6.KANALISATSIOONI PÜSTIKUTELE PAIGALDADA FASSOONOSA PUHASTUSKORGIGA KÕRGUSELE 1.0m PÕRANDAST (kui joonisel pole teisiti näidatud).
- 7.KANALISATSIOONI TUULUTUSPÜSTIKUD VIA ÜLE KATUSE KATTE 0,7m NING VARUSTADA ÕHUTUSOTSIKUGA. PÕÕNINGUL ISOLEERIDA KANALISATSIOONI ÕHUTUSTORUSTIK 100mm KIVIVILLAKOORIKUTEGA.
- 8.KANALISATSIOONI TORUSTIKE KINNITAMINE JA TOESTUS VASTAVALT NORMIDELE RYL 2002 G06 JA TOOTJA FIRMA TEHNILISELE INFORMATSIOONILE.

KEANO

OBJEKT:

NOARROOTSI KÕRTSI RENOVEERIMISPROJEKT

JOONIS:

Kanalisatsioon.
1 korruse plaan

TELLUJA:

OÜ

STAAD

LEHT

LEHTI

PP

VKK-2

08

KUTS. NR.

A2

TÖÖ NR.

M1:100

INSENER
VAST.SPE