

LISA 1

ANDMED ÕHUVAHETUSE KOHTA

Objekt: 17 eramu, 17, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

Nr.	Ruumi nimetus	Ruumi pindala, m ²	Siseõhu-temperatuur, °C	Müratase, db(A)	Normatiivne õhuhulk		Sisepuhkesüsteemid		Väljatõmbesüsteemid		Märkused
					Välisõhk l/s m ²	Väljatõmme l/s m ²	Süst. nr.	L l/s	Süst. nr.	L l/s	
1.KORRUS											
1	Elutuba	24,1	21	30	1	1	S1	20			
2	Köök	36,1	21	35			S1	20	V1	30	
								V2	150		
3	WC	1,9	21	35	(s)	10 l/s /pott	S1	(s)	V1	10	
4	Garaaž	28	17	40	0,9	0,9	S3'	30	V3	30	
							S1	40	V1	40	
									V2	150	
							S3'	30	V3	30	
2.KORRUS											
6	Magamistuba	12,7	21	30	1		S1	36			
7	Garderoob	10,5	19	35	(s)	3	S1	(s)	V1	30	
8	Kabinet	10,9	21	30	1		S1	15	V1		
9	Leil	4,9	21	35	(s)	6	S1	(s)	V1	6	
10	Pesemine	10,1	22	35	(s)	15	S1	(s)	V1	15	
11	WC	2,1	21	35	(s)	10 l/s /pott	S1	(s)	V1	10	
12	Trepihall	5,8	21	35	1		S1	10	V1		
							S1	61	V1	61	