

Tähis	NIMI (kirjeldus)	Mõõt	kood	kogus	ühik	Tootja/ Märkused
Ventilatsiooni seadmed						
SV1	Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni agregaat, vasakukäeline, rootorsoojusvahetiga, ventilaatoritega, õhufiltritega (sissepuhkel klassiga F7; väljatõmbel F5), elektrikalorifeeriga, vajaliku torustikuga, automaatika seadmetega ja elektriliste ühendustega.		Domekt R 300 V	1	kpl	Komfovent
Lõppelemendid						
SP1	Sissepuhkeplafoon	125	BOS-125	3	tk.	Halton OY
SP2	Sissepuhkeplafoon	100	ULA/N-100	1	tk.	Halton OY
SP2	Sissepuhkeplafoon	125	ULA/N-125	1	tk.	Halton OY
VT1	Väljatõmbeplafoon	100	KSO-100	3	tk.	FläktWoods
VT1	Väljatõmbeplafoon	125	KSO-125	2	tk.	FläktWoods
VT2	Väljatõmbeplafoon	100	RKPK-100	1	tk.	FläktWoods
VT3	Väljatõmbeplafoon	100	KSO-S-100	1	tk.	FläktWoods
OS4	Õhuvõtu ümmargune rest	125	US-AV-125	1	tk.	FläktWoods
OS4	Õhuvõtu ümmargune rest	200	US-AV-200	1	tk.	FläktWoods
HS1	Väljaviske ümmargune element	160	H 160 1	1	tk.	Lindab
Mürasummutid						
MS1	Mürasummuti kandilise ristlõikega ümmargusele torule, pikkus 600mm	100	NKF-100-600	1	tk.	ETS Nord
MS1	Mürasummuti kandilise ristlõikega ümmargusele	125	NKF-125-600	5	tk.	ETS Nord
MS2	Mürasummuti kandilise ristlõikega ümmargusele torule, pikkus 1000mm	160	NKF-160-1000	1	tk.	ETS Nord
Torustikud						
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	100		15	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	125		30	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	160		15	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	200		1	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (kandiline)	120x50		3	jm.	
Muud						
	Kivivillast tuletõkkeisolatsioon õhukanalitele				kpl	vast. vajadusele
	Kivivillast aurutõkkega soojusisolatsioon õhukanalitele				kpl	vast. vajadusele
	Puhastusluugid				kpl	vast. vajadusele
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				kpl	vast. vajadusele
	PVC kate kanalitele				kpl	vast. vajadusele
	Tsingitud plekist kate				kpl	vast. vajadusele
	Kandurid ja toed				kpl	vast. vajadusele
	Vaatlusluugid reguleer- ja tuletõkkelappide ette				kpl	vast. vajadusele
	Katuse läbiviigud ventilaatorile				kpl	vast. vajadusele
Märkused: SPETSIKATSIION ON AINULT EHITUSHANKE KORRALDAMISEKS Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali. Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tellijat või projekteerijat enne lõpliku kalkultatsiooni edastamist.						