

		Objekti nimetus: korterelamu			
		Objekti aadress: Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond			
		Töö nr:		Staadium: põhiprojekt	
		Kuupäev:		KVJ-osa	
Insener:			Kütte materjalide spetsifikatsioon, lisa 1		
Vastutav spetsialist:		/allkirjastatud digitaalselt/			
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
1	DN-15	Teraspress toru	190	m	Nt. VSH
2	DN-18	Teraspress toru isolatsiooniga	50	m	Nt. VSH
3	DN-22	Teraspress toru isolatsiooniga	25	m	Nt. VSH
4	DN-28	Teraspress toru isolatsiooniga	75	m	Nt. VSH
5	DN-35	Teraspress toru isolatsiooniga	5	m	Nt. VSH
6	C22-600-400	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
7	CV22-400-1100	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
8	CV22-400-1400	Terasplaatradiaator ventiiliga	2	tk	Nt. Purmo
9	CV22-400-700	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
10	CV22-400-900	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
11	CV22-500-1100	Terasplaatradiaator ventiiliga	3	tk	Nt. Purmo
12	CV22-500-1200	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
13	CV22-500-1400	Terasplaatradiaator ventiiliga	2	tk	Nt. Purmo
14	CV22-500-1600	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
15	CV22-500-700	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
16	CV22-500-800	Terasplaatradiaator ventiiliga	7	tk	Nt. Purmo
17	CV22-400-600	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
18	CV22-500-1000	Terasplaatradiaator ventiiliga	2	tk	Nt. Purmo
19	CV22-500-1100	Terasplaatradiaator ventiiliga	2	tk	Nt. Purmo
20	CV22-500-1200	Terasplaatradiaator ventiiliga	4	tk	Nt. Purmo
21	CV22-500-1400	Terasplaatradiaator ventiiliga	1	tk	Nt. Purmo
22	CV22-500-800	Terasplaatradiaator ventiiliga	2	tk	Nt. Purmo
23	STAD-20	Liiniseadeventiil	1	tk	Nt. Danfoss
24	STAD-32	Liiniseadeventiil	1	tk	Nt. Danfoss
25	ANR-15	Isetoimeline termostaatventiil	33	tk	Nt. Danfoss
26	SV-32	Kuulkraan	2	tk	Nt. TA
27	Sontex 556R	Küttekulujaotur	33	tk	
28	Isolatsioon		Mõõta joonistelt		
29	Süsteemi mõõdistamine, seadistamine, passistamine		1	kmp	
30	Komplektne soojussõlm, nt Danfoss AkvaLux Solo		1	kmp	