

SKEEM	RÜHMA NR	NIMETUS	VÕIMSUS, (kW)	KAITSE, (A)	KAABLI MARK JA RISTLÕIGE
		SISEND Keskusest EK1	6.100	C25	NYJ-J 5X4S
	1	Pistikupesad	0.500	C16	PPJ 3G2.5
	2	El. radiaator	1.600	C16	PPJ 3G2.5
	3	Reserv		C10	
	4	Automaatika keskus EK2-1	4.000	C20	NYM-J 5X4S
	5	Reserv		C16	
		Reservi koht			
		Reservi koht			
		KILPI JÄTTA 25% RESERVUUMI			

KESKUS EK2 IP44

Pi = 6.100 kW
Pa = 3.100 kW

NÕUDED KESKUSE Ehituseks:

PINGESÜSTEEM - 230/400V ERALDI KAITSEJUHIGA (TN-S)
EHITUSVIIS - IP44; SEINAL PINNAPEALNE
VIIMISTLUS - TAVALINE; UKS LIHTSA PÖÖRLUKUGA
SISESTUS KILPI - ÜLEVALT
VÄLJAVIIGUD - ÜLEVALT

1. KESKUSE EK2 SKEEM TÄPSESTATAKSE DIISEL-GENERAATORI MONTAAZIL.
2. DIISEL-GENERAATORI AUTOMAATIKA KESKUS EK2-1 HANKITATAKSE KOOS DIISLIGA.
3. DIISLIRUUMI VENTILATSIOON TÖÖTAB KOOS DIISLI-GENERAATORIGA.
DIISLIRUUMI VENTILATSIOON LAHENDATAKSE II ETAPIS.
4. KESKUSE EK2-1 VÕIMSUS JA TOITEKAABEL TÄPSUSTADA MONTEERIMISEL.

				E 16 - 07			
				VERIORA RAUDTEEJAAM. JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projektijuht	R.Tauk	08.11.07			Staadium	Leht	Lehti
Projekteerija	T. Romashova	08.11.07			PP	EL- 8	
				KESKUSE EK2 ARVUTUSLIK SKEEM	EESTI RAUDTEE Ehitiste amet Ehitusgrupp		