

POS	NIMETUS	ÜHIK	ARV	MÄRKUS
32	<u>SEADMED</u>			
	Fotorelee koos fotoanduriga	tk	1	Paigaldada keskusesse VVK1 või mastile
	Ventilaator V1, 230V, 0,108 W TRE 220M	tk.	1	
	Katuseventilaator V2, 230V, 0,108W TFE 220M	tk	1	
	Plokk RE 1,5	tk	2	
	Konditsioneer, 230V, võimsus 5,3kW	tk	2	Tüüp täpsustada
	el.võimsus 2,3kW			monteerimisel
33	<u>ELEKTERKÜTE</u>			
	Elektriline radiaator, 1,250W, 220V IP24 F 117, klass II	tk	2	Ruum nr 5, nr 4 Atlantic
	Elektriline radiaator, 2,000 W, 220V IP24 F117 klass II	tk	2	Ruum nr 4, Atlantic
	Elektriline radiaator, 1.500kW, 220V, IP24 F117 klass II	tk	1	Ruum nr 5 Atlantic
	Õli elektriline radiaator, 2.000kW, 220V IP44 MEB -...	tk	1	Asea Skandia LVI Ruum nr 1
	Õli elektriline radiaator, 0,800kW, 220V IP44 MEB -...	tk	1	Asea Skandia LVI Ruum nr 1
34.1	Pistikupesa pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44 1- kohaline, kaanega	tk	4	Ruum nr 5, nr 1
34.2	Pistikupesa pinnapealne, maanduskontaktiga, IP24 1- kohaline, kaanega	tk	2	Ruum nr 5
34.3	Harukarp IP44	tk	3	

				E 16 - 07			
				VERIORA RAUDTEEJAAM.			
				JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projektijuht	R.Tauk		06.11.07		Staadium	Leht	Lehti
Projekteerija	T.Romashova		06.11.07		PP	EL-14-6	
				Põhimaterjalide loetelu	 EESTI RAUDTEE Ehitiste amet Ehitusgrupp		