

POS	NIMETUS	ÜHIK	ARV	MÄRKUS
35	<u>HOONES KAITSETORUD</u>			
	Plasttoru 100mm2	m	150×	
	Plasttoru 63mm2	m	40×	
	Plasttoru 40mm2	m	60×	
36	<u>VÄLISVÕRGUD. KESKUSED.</u>			
36.1	Metallist välisvalgustuse keskus, IP54, tsoklile , lukuga	tk	1	VVK1, paigaldada
	skeem vaata joonisel EL- 9			ol. oleva keskuse JK-1 kõrvale
36.2	Karp IP54 koos 1- faasiline kaitseülititi B10A	tk	1	ol. paigaldada oleva postile nr A
37	<u>VÄLISVÕRGUD. MATERJALID</u>			
	Ehitusliiv	m ³	30	
	Poolitatud kaitsetoru l= 3m	tk	2	Firma Arot
	Plasttoru o100mm	m	450×	
	Harukarp IP44	tk	1	Valgustus
	<u>VALGUSTID</u> vaata punkt nr 11			
38	<u>VÄLISVÕRGUD. KAABLIID</u>			
	NYJ-J 4X2,5S	m	200×	Välisvalgustus
	AXPK 4G50	tk	60×	Toide
	AXPK 4G95	m	150×	Toide
	AXPK 4G70/ AXPK 4G35	m/ m	10/ 10	post nr A ja keskuse VVK1 toite

× Kaablite pikkus täpsustada monteerimisel

				E 16 - 07			
				VERIORA RAUDTEEJAAM. JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projektijuht	R.Tauk		06.11.07		Staadium	Leht	Lehti
Projekteerija	T.Romashova		06.11.07		PP	EL-14-7	
				Põhimaterjalide loetelu	 EESTI RAUDTEE Ehitiste amet Ehitusgrupp		