

TEHNILISED TINGIMUSED

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter		Sihtnumber
	Telefon	e-post	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress			
Kulli küla Raasiku vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

TEHNILISED TINGIMUSED

KLIENDI TEGEVUSED

1. Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
 2. Planeeringualal asuvad järgmised OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
... Kinnistu piiril asuvad liitumiskilbid 7531LK ja 72547LK
... Liitumiskilbi 7531LK 0,4kV toitekaabel nr 26354.
 3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
 4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja OÜ nõuetele.
 5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja OÜ-ga.
 6. OÜ kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil
 7. Projekt tuleb kooskõlastada OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada OÜ kodulehel:
 8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil:
<https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks>
 9. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil
- ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	
------	--