

1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

1.1	Nimipinge U_n	230/400V
1.2	Nimivool I_n	40 A
1.3	Installeeritud võimsus P_i	40 kW
1.4	Arvutuslik võimsus P_a	20 kW
1.5	Arvutuslikvool I_a	31 A
1.6	Latistiku süsteem	L1,L2,L3,N,PE
1.7	Lühisvoolutaluvus I_{cw}	6 kA

2. EHITUSLIKUD ANDMED

2.1	Keskuse tüüp	Ühine moodul, metallkestaga
2.2	Kaitseaste	IP44
2.3	Paigaldusviis	Seinal
2.5	Aparaatide liik	Kohtkindel
2.6	Ukse tüüp	Lukustatav
2.7	Teenindusviis	1-poolne
2.8	Pinnakate	Pulberkate

3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

3.1	Toide	Alt
3.2	Väljuvad kaablid	Ülalt

4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED

4.1	Tunnussilt	Vastavalt standardile
4.2	Tähistused	Vastavalt standardile

MÄRKUSED:

1. VALMISTADA VASTAVALT STANDARDI EVS-EN 61439 NÕUETELE.
2. KESKUSES JÄTTA 20% RESERV RUUMI. KLEMLIISTUDE RESERV ON MIN. 10%.
3. LIIGPINGEPIIRIKU SULAVKAITSE VALIDA VASTAVALT PIIRIKU TOOTJA NÕUETELE.