



Märkused:

1. Õhukanalite materjal spiraalvaltsitud tsingitud teras.
2. Läbiviiguava pind krohvida ja viimistleda väljaspoolt vastavalt fassaadi värvitoonile.

Tingmärgid:

- projekteeritud A-kategooria gaasitoru  
OP 0,02bar, MOP 0,1bar
- gaasitoru kaitsehülsis