



Märkus:

1. Ehitusliiv peab vastama EVS-EN 13941 nõuetele.
2. Gaasitorustik paigaldada liivaalusele paksusega min 150 mm.
3. Kaeviku algtäide teha min 200mm paksuselt liivaga.