



Märkus:

1. Ehitusliiv peab vastama EVS-EN 13941 nõuetele.
2. Gaasitorustik paigaldada liivaalusele paksusega min 150 mm.
3. Kaeviku algtäide teha min 200mm paksuselt liivaga.

MUUDAT.		MUUDATUSE KIRJELDUS				NIMI		ALLKIRI		KUUPÄEV	
TELLIJA TALLINN, TÖÖSTUSE TN 43 KORTERIÜHISTU REG.KOOD 80143191						<div>DIPRO OÜ</div> <div>Tiigi tee 1a-8 Assaku alevik Rae vald 75301 Reg.kood 11456938 e-post dipro@dipro.ee Tel. 56 577 698 MTR reg. TGP 000361</div>					
OBJEKTI ASUKOHT TÖÖSTUSE TN 43 PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA, TALLINN											
EHITUSTOIMING TÖÖSTUSE TN 43 KORTERELAMU KÜTTESÜSTEEMI JA KATLAMAJA REKONSTRUEERIMINE											
JOONISE NIMETUS GAASIVARUSTUSE VÄLISVÕRK KAEVIKU LÕIGE						PROJEKT A. NADEL			PÄDEV ISIK A. NADEL		
PROJEKTI TUNNUS 20180612		STAADIUM PP	DOKUMENDI TÄHIS GVV-6-02	VERSIOON V01	VERSIOONI KUUPÄEV 2019-03-28	SKAALA 1:20	PROJEKTI KUUPÄEV 2018-09-12			ALLKIRI / ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT /	