

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL					
Jrk. nr.	Kooskõlastav organisatsioon / planeeritaval alal paikneva vara omanik	Kooskõlastuse nr. ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Projekteerija märkused
1		18.06.2019	G-25 2 tk. gaasivõrk. Kooskõlastatud gaasimõõdusõlm		
2			<p>Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise Kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jah.</p> <p>Töid võib teostada ainult volitatud esindaja Kirjaliku tööloa alusel: jah.</p> <p>Kaablikanalisisatsioon</p> <p>Ehitatavad sideehitised on võimalik ühendada Telia üldkasutatava sidevõrguga: jah.</p> <p><u>Projekt kooskõlastatakse märkustega:</u></p> <p>Proj gaasitorustiku ristumine AS kaablikanalisisatsiooniga, tagada sideehitiste</p>		<p>Märkuste nõuded täidab ehituse töövõtja.</p>

			teostamiseks kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida sidetrass ning määrata paiknemissügavus. ideehitised tuleb kaitsta mehaaniliste ja vigastuste eest. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid,		
3		Nr	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: * Kutsuda kohale i OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil	28.pdf	Kooskõlastuse tingimused täidab ehituse töövõtja.

			<ul style="list-style-type: none"> * Töökohal peab olema OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel OÜ esindaja juuresolekul. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on loata keelatud. <p>KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:</p>	GVV-4-01.dwg	
4			<p>KINNITUS nr 099-19</p> <p>nõuetele.</p> <p>Ekspert</p>		

5		25.06.2019		Dipro OÜ arhiiv, digikonteiner:	
---	--	------------	--	---------------------------------	--