



#### Tingmärgid:

- projekteeritud A-kategooria gaasitorustik
- OP 0,02bar, MOP 0,1bar
- St terastoru
- väljatõmbe õhukanal
- 1 magnetklapp DN100, Pmax=200 mbar
- 2 kuulkraan gaasile DN100, PN16
- 4 gaasi membraanarvesti BK-G25, Gmax=40 m<sup>3</sup>/h koos elektroonilise arvestiga EI6
- 5 gaasilekke avariidetektor
- 6 keevitatav kuulkraan gaasile DN65, PN16
- 7 manomeeter 0–60mbar koos kraaniga
- elektriline ühendus
- TTK tuletõkkesektsooni piir
- SI tuletõkkeklapp
- soojusisolatsioon
- demonteeritav konstruktsioon

#### Märkused:

- Gaasitorustik kinnitada kanduritel seinalle ja lakke.
- Õhukanalid isoleerida kivivill isolatsiooniga kondenseerumise vastu. Katteks alumiinium foolium.
- Tehnosüsteemide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest tihendada vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusajale vastavalt.
- Ventilatsiooni õhukanali läbiviigule tuletõkkekonstruktsioonist paigaldada tuletõkkeklapp.