



Tingmärgid:

- tuletõkkeseptsiooni piir
- TTK tuletõkkeklapp
- SI soojusisolatsioon
- × demonteeritav konstruktsioon

Märkused:

1. Ühenduslõõr toestada kanduritega. Lõõri kalle 5%.
2. Ühenduslõõr isoleerida min 40mm paksuse kivivill isolatsioonimatiga. Isolatsiooni tuletundlikkus A1. Isolatsiooni kate alu-foolium.
3. Õhukanalid isoleerida kivivill isolatsiooniga kondenseerumise vastu. Katteks alumiinium foolium.
4. Tehnosüsteemide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest tihendada vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusajale vastavalt.
5. Kondensaad juhtida kanalisatsiooni läbi neutralisaatori.