

MÄRKUSED:

1. TORUSTIKE MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÜHJENDUSVENTIILID.
2. TORUSTIKU KÕRGEMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA AUTOMAATSED ÕHUTUSKLAPID.
3. VENTIILI LÄBIMÕÕT VASTAB TORU LÄBIMÕÕDULE.
4. KÕIK KÜTTETORUD, MILLEL EI OLE OTSEST KÜTMISE ÜLESANNET, TULEB ISOLEERIDA FOOLIUMKATTEGA MINERAALVILLA KOORIKUGA.
5. KÕIK KÜTTETORUD MIS ASUVAD SEINA SEES PAIGALDADA HÜLSSTORU SISSE.



Tingmärgid:

CV22-600-600
450W / 0,0054 l/s / kv=0,10

-Radiaatori tüüp
-Radiaatori soojusväljastus [W]/ Vooluhulk [l/s]/ Eelseadearv

DN-20
0,021 l/s
kv=0,38

-Tasakaalustusventiili tingläbimõõt
-Vooluhulk [l/s]-
-Eelseadearv

Kütte pealevoolu toru
Kütte tagasivoolu toru