

SKEEM	GRUPI Nr.	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	KAABEL [mm ²]
		Sisestus inverterist			AMCMK-HF 4X25+16
	PL	Pealüliti		40A	
	LPP	Liigpingepiirik			
	1.	Autolaadija		B 32	FXQ 5G6
	2.	Reserv		B 6	
	3.	Ventilatsiooni seade		C 16	XPJ-HF 3G2,5
	4.	Küttekollektori juhtimine		B 6	XPJ-HF 3G1,5
	5.	Küttepump		C 16	XPJ-HF 5G2,5
	6.	Sündmuste kilp		C 16	XPJ-HF 5G2,5
	7.	Toide templile ja saunale		C 16	XPJ-HF 5G2,5
	8.	Puurkaevu pump		C 16	XPJ-HF 3G2,5
	9.	Reserv		C 16	
	RVK1	Rikkevoolukaitse 30mA		40 A	
	10.	Pliit		B 16	XPJ-HF 5G2,5
	11.	Ahi		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	12.	Kubu		C 10	XPJ-HF 3G2,5
	13.	Nõudepesumasin		C 16	XPJ-HF 3G2,5
	14.	Külmkapp		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	15.	Pistikupesad köögi tasapind		C 16	XPJ-HF 3G2,5
	16.	Valgus Suurtuba/Köök		C 10	XPJ-HF 3G1,5
	RVK2	Rikkevoolukaitse 30mA		40A	
	17.	Pistikupesad Koridor		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	18.	Pistikupesad suur tuba		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	19.	Lae ventilaatorid		C 16	XPJ-HF 3G2,5
	20.	Pistikupesad Projektor/võimendi		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	21.	Pistikupesad Suur magamistuba		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	22.	Pistikupesad Väike magamistuba		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	23.	Valgus Magamistoad/Koridor		C 10	XPJ-HF 3G1,5
	RVK3	Rikkevoolukaitse 30mA		40A	
	24.	Pistikupesad Pesumasin/Kuivati		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	25.	Pistikupesad vannituba		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	26.	Valgus Vannituba/WC/Tehnoruum		C 10	XPJ-HF 3G1,5
	27.	Pistikupesad tehnoruum		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	28.	Pistikupesad tehnoruum		B 16	XPJ-HF 3G2,5
	29.	Pistikupesad õues		B 16	XPJ-HF 3G2,5