

Veevarustuse põhimaterjalide spetsifikatsioon

Pos.nr.	Nimetus	Ühik	Kogus	Märkused
Soojaveetorud:				Isolatsioonipaksused vastavalt normidele ja käesolevale projektile
1	Veetoru DN15+isolatsioon	jm.	9	
2	Veetoru DN20+isolatsioon	jm.	86	
3	Veetoru DN25+isolatsioon	jm.	60	
4	Veetoru DN32+isolatsioon	jm.	15	
5	Veetoru DN40+isolatsioon	jm.	28	
Külmaveetorud:				
6	Veetoru DN15+isolatsioon	jm.	150	
7	Veetoru DN20+isolatsioon	jm.	115	
8	Veetoru DN25+isolatsioon	jm.	66	
9	Veetoru DN32+isolatsioon	jm.	28	
10	Veetoru DN40+isolatsioon	jm.	3	
11	Veemõõtja DN15 (soojaveele)	tk	18	KORTER, SAN. SÕLM, Paigaldada kaugloetavad veemõõtjad
12	Veemõõtja DN15 (külmaveele)	tk	18	
13	Mudafilter DN15	tk	36	
14	Tagasilöögiklapp DN20	tk	36	
15	Kuulkraan DN20	tk	72	
16	Üleminek DN20/15	tk	72	
17	Üleminek DN20/25	tk	36	
18	Veemõõtja DN15 (soojaveele)	tk	18	KORTER-KÖÖK, Paigaldada kaugloetavad veemõõtjad
19	Veemõõtja DN15 (külmaveele)	tk	18	
20	Mudafilter DN15	tk	36	
21	Tagasilöögiklapp DN15	tk	36	
22	Kuulkraan DN15	tk	72	
23	Üleminek DN20/15	tk	36	
24	Kuulkraan DN15	tk	12	
25	Kuulkraan DN20	tk	12	
26	Kuulkraan DN25	tk	12	
27	Tühjenduskraan DN15	tk	36	
28	Tasakaalustusventiil MTCV DN15	tk	12	nt. Danfoss
29	Mudafilter DN15	tk	12	
30	Täiendav kaugloetav seade peaveemõõdusõlmele.	koml	1	

Märkused:

- 1 Veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaži-organisatsioon.
- 2.Fassoonosade ja kinnituste arv täpsustatakse ehituse käigus.