



Tingmärgid:

PK2-1 Ø110+SI50
PL -Ø110

isoleeritud sademeveekanalisatsioonipüstik nr. 1
puhastusluuk läbimõõduga 110

K2 K2

sademeveekanalisatsioonitoru

Märkused:

- Tööd teostada vastavalt LVI RYL-2002 normidele ja nõuetele.
- Kanalisatsioonitorude paigaldamisel arvestada elektrikaabliredelite-, küttestorude-, veetorude- ja elektrivalgustitega.
- Kanalisatsioonitorustikuna kasutada kanalisatsioonitorud (PP,BD), mis isoleeritakse müra ja kondensaadi vastu, vastavalt standardidele isolatsiooni paksus 50mm- kui isolatsioonikiht mahub ol.olevasse šahti või min s=30mm. Isolatsioonikate peab vastama süttimistundlikkus tulelevikuastmele BS1do.
- Sademeveekanalisatsioonitorustike kalle võtta: Ø110 i>=0.01.
- Torustike toed ja kinnitused tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kinnitused ei tohi nõrgendada chituskonstruktsioone.
- Vahelagedest ja tuletõkketarinditest läbiminekul paigaldada kanalisatsioonitorudele tuletõkkemansetid.
- Kanalisatsioonipüstikud varustada puhastusluukidega. Puhastusluukidele peab olema tagatud juurdepääs. Vastavalt EVS 846 paigaldatakse puhastusluuk püstikul allosa.
- Käesolevas projektis nähakse ette sademeveekanalisatsioonipüstikute ning keldris asuvate sademeveekanalisatsioonitorude vahetus kuni hoonest väljundini. Sademeveelehtrid katusel säilitakse, kuna ei ole plaanis renoveerida katust. Välisvõrkude projekteerimine ei ole projekti mahus.

Objekt: Korterelamu	Aadress: Tartu tn. 9, Võnnu, Tartu maakond	Töö nr.: P19-15		
Tellijä: SP Soojustusprojekt OÜ	Omanik: Haljala vald, Haljala alevik Rakvere mnt 6 KÜ	Stad.: PP	Möö: 1:100	Leht: VK-1a
Projekteerija: J.Krasilnikova	Joonis: KELDRIKORRUSE PLAAN SADEMEVEEKANALISATSIOON	Teostaja: jk-projekt@outlook.com +372 55 60 84 05 reg.nr.12686617		
Vastutav spets.: J.Krasilnikova				
Kuupäev: 1.07.2019		MTR EEP 002993		