

- **Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Veevarustus:

Tänavatorustikust on kinnistule ehitatud De 32 PE veeühendustoru, mis on lõpetatud kinnistul, kinnistu piiri kõrval, maakraaniga. Kinnistul asuv maakraan tõsta kinnistult välja tänava alale. Maakraan tuleb paigaldada kinnistu piirist 0,3-1 m väljapoole tänavamaale. Maakraani kape viia ehitusjärgselt maapinna tasapinda. Kape puudumisel tuleb see paigaldada. Maakraan on liitumispunktiks ühisveevõrguga ning peab asuma avalikul tänavamaal.

Projekteerida kinnistule veetoru alates ümbertõstetavast maakraanist kuni hooneni, kuhu paigalda veemõõdusõlm.

Ülejäänud hoonete veega varustamiseks rajada hoonetevaheline torustik.

Torumaterjalina kasutada De 32 PE survetoru.

Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile.

Hoonesse rajada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eestis kehtiv tüübikinnitus ja kehtiv taatus. Kinnistu tuleb veega varustada ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. Enne veemõõdusõlme ei tohi veeühendustorule rajada ühtegi hargnemist. AS Tartu Veevärk nõuded veemõõdusõlmele: <https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm>.

Kanalisatsioon:

Tänavatorustikust on kinnistule ehitatud De 160 PVC ühendustoru, mis on lõpetatud kinnistul, kinnistu piiri kõrval, otsakorgiga.

Projekteerida kinnistutorustik olemasolevast torust kuni hooneni.

AS Tartu Veevärk
Registrikood: 10151668
www.tartuvesi.ee

Tähe 118
50107 Tartu, ESTONIA

Tel: 730 6200
tartuvesi@tartuvesi.ee

EE431010102000280006(SEB)
EE342200221011417115(SWED)
EE271700017000208138(LUMINOR)

Torustik projekteerida De 160 ning hoone väljundid esimesse kaevu De 110 läbimõõduga torudest. Torumaterjalina kasutada SN8 rõngasjäikusega PVC torusid.

Torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Majaühendustorustikul peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveetorustikku on rangelt keelatud.

Üldised tingimused:

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar).
- Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt ning kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- Krundisise torustike ehitamine tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- **Ehitatud kinnistutorustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevärk kohe pärast ehitustööde lõpetamist esitada ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**
- Kohe peale krundi liitmist ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga (hoone veemõõdusõlme plommimist ning kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamist liitumispunktidega) peab kinnistu omanik sõlmima AS-ga Tartu Veevärk kliendilepingu.